

ОКПД 2 27.11.42.000

Утвержден
1ГГ.671 213.009 РЭ-ЛУ

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

ТОЛ-35 III-IV,

ТОЛ-35 IV-IV

Руководство по эксплуатации

1ГГ.671 213.009 РЭ



Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения о назначении, конструкции, характеристиках измерительных и защитных трансформаторов тока ТОЛ-35 III-IV, ТОЛ-35 IV-IV (в дальнейшем именуемые «трансформаторы»), предназначенных для внутрироссийских поставок, эксплуатации на объектах ОАО «РЖД», для атомных станций (АС) и указания, необходимые для правильной их эксплуатации.

Трансформаторы, предназначенные для эксплуатации на объектах ОАО «РЖД» должны соответствовать СТО «РЖД» 07.003.

1 Нормативные ссылки

1.1 В настоящем руководстве по эксплуатации использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки.

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.

ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия

ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия.

ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация.

ГОСТ 9920-89 Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции.

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.

ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические условия.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры.

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ 28779-90 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания.

ГОСТ 28856-90 Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Общие технические условия.

ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации.

ГОСТ 32137-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ CISPR 11-2017 Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное, медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы измерений.

ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Электромагнитная совместимость. Часть 4-8 Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты.

ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 Трансформаторы измерительные. Часть 2. Дополнительные требования к трансформаторам тока.

МП 82-26-2023 ГСИ. Трансформаторы тока опорные. Методика поверки.

РД 34.45-51-300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования

СТО 34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования

СТО РЖД 07.003-2024 Устройства электрификации и электроснабжения. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению продукции, предназначенной для использования в электроустановках.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (от 15.12.2020 г. № 903н).

Правила устройства электроустановок. Седьмое издание.

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций.

НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.

2 Требования безопасности

2.1 При проведении всех работ должны выполняться правила техники безопасности, действующие на предприятии, эксплуатирующем трансформаторы.

При подготовке к эксплуатации и проведении технического обслуживания должны выполняться «Правила устройства электроустановок», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» и «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

2.2 Требования безопасности при поверке трансформаторов – по ГОСТ 8.217.

2.3 **ВНИМАНИЕ! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ РАЗМЫКАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ОБМОТОК!** Неиспользуемые в процессе эксплуатации вторичные обмотки необходимо замкнуть проводом сечением не менее 3 мм². Если в процессе эксплуатации не используются более одной вторичной обмотки, замыкать и заземлять эти обмотки отдельно.

2.4 Производство работ на трансформаторах без снятия напряжения с первичной обмотки не допускается.

3 Описание и работа трансформаторов

3.1 Назначение трансформаторов

3.1.1 Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления, а также для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических установках переменного тока класса напряжения 35 кВ.

3.1.2 Трансформаторы предназначены для наружной установки в открытых распределительных устройствах (ОРУ).

3.1.3 Трансформаторы ТОЛ-35 III-IV-11, ТОЛ-35 IV-IV-11 предназначены для работы на цифровых подстанциях.

3.1.4 Трансформаторы имеют климатическое исполнение «УХЛ» категории размещения 1 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в следующих условиях:

- высота установки над уровнем моря - не более 1000 м;
- температура окружающего воздуха при эксплуатации от минус 60 °С до плюс 50 °С;
- относительная влажность, давление воздуха согласно ГОСТ 15543.1;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия, металлы и изоляцию. Атмосфера типа II по ГОСТ 15150. У трансформаторов ТОЛ-35 III длина пути утечки III для степени загрязнения атмосферы согласно "Правил устройства электроустановок" - ЗСЗ (IV и V СЗА - по ГОСТ 28856). У трансформаторов ТОЛ-35 IV длина пути утечки IV по ГОСТ 9920;
- рабочее положение трансформаторов в пространстве – вертикальное;
- трансформаторы предназначены для эксплуатации в электроустановках, подвергающихся воздействию грозových перенапряжений при обычных мерах грозозащиты, и имеют нормальную изоляцию уровня «б» по ГОСТ 1516.3. Внутренняя изоляция литая, класса нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865 и класса воспламеняемости FH (ПГ) 1 по ГОСТ 28779. Внешняя изоляция литая, класса нагревостойкости «У» по ГОСТ 8865 и класса воспламеняемости FH (ПГ) 3 по ГОСТ 28779 со скоростью распространения пламени не более 30 мм/мин;
- трансформаторы соответствуют группе условий эксплуатации М1 по ГОСТ 30631;
- трансформаторы рассчитаны на суммарную механическую нагрузку от ветра со скоростью 40 м/с, гололеда с толщиной стенки льда 20 мм и от тяжения проводов не более 500 Н (50 кгс);
- трансформаторы сейсмостойки при воздействии землетрясений интенсивностью 8 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м;
- трансформаторы, предназначенные для поставки на АС, соответствуют классу безопасности 2Н (по согласованию с заказчиком), 3Н, 4Н по НП-001-15 и II категории сейсмостойкости по НП-031-01;

- трансформаторы соответствуют требованиям устойчивости к электромагнитным помехам при воздействии магнитного поля промышленной частоты по ГОСТ IEC 61000-4-8, установленным для группы исполнения IV по ГОСТ 32137;

- трансформаторы удовлетворяют нормам промышленных радиопомех, установленным в ГОСТ CISPR 11, класс А, группа 1.

3.2 Технические характеристики

3.2.1 Основные технические характеристики приведены в таблицах 1, 2 и 3.

Технические характеристики трансформаторов тока с одной вторичной обмоткой ТОЛ-35 III-IV-1; 2; 3; 4 и ТОЛ-35 IV-IV-1; 2; 3; 4 приведены в таблице 2.

Технические характеристики трансформаторов тока с двумя вторичными обмотками ТОЛ-35 III-IV-5; 6, ТОЛ-35 IV-IV-5; 6 и тремя вторичными обмотками ТОЛ-35 III-IV-7, 8, ТОЛ-35 IV-IV-7, 8 приведены в таблице 3.

Технические характеристики трансформаторов тока с двумя вторичными обмотками ТОЛ-35 III-IV-11 и ТОЛ-35 IV-IV-11 приведены в таблице 3а.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, кВ	35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	40,5
Номинальная частота переменного тока, Гц	50
Номинальный первичный ток, А	от 15 до 2000
Номинальный вторичный ток, А	1 или 5
Количество вторичных обмоток, шт.	1, 2 или 3
Класс точности: вторичной обмотки для измерений вторичной обмотки для защиты	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 10 5P; 10P
Класс точности вторичной обмотки для защиты по ГОСТ Р МЭК 61869-2	5PR; 10PR; PX; PXR

Таблица 2

Тип трансформаторов	Вариант исполнения	Номинальный первичный ток, А	Наибольший рабочий первичный ток, А	Номинальный вторичный ток, А	Номинальная вторичная нагрузка, В·А, при $\cos \varphi = 0,8$ в классе точности					Трехсекундный ток термической стойкости, кА	Ток электродинамической стойкости, кА	Номинальная предельная кратность в классе точности 10P (5PR; 10PR; PX; PXR)** для исполнения	
					0,5	1	3	10	10P (5PR; 10PR; PX; PXR)			1 и 2	3 и 4
ТОЛ-35 III-IV-1; 2; 3; 4 ТОЛ-35 IV-IV-1; 2; 3; 4	300/5*	100	100	5	-	-	-	20	10	25	64	7	-
		150	160		-	-	-	30	20			6	-
		200	200		-	-	-	40	20			7	-
		300	320		-	-	30	-	30			7	7
	600/5*	200	200		-	-	-	40	20			7	-
		300	320		-	-	30	-	30			7	7
		400	400		-	-	40	-	30			10	8
		600	630		-	30	-	-	30			14	14
	1200/5	750	800		30	-	-	-	30			11	
		800	800		30	-	-	-	30			12	
		1000	1000		30	-	-	-	30			14	
		1200	1250		30	-	-	-	30			15	
	1500/5	800	800		30	-	-	-	30			12	
		1000	1000		30	-	-	-	30			14	
		1200	1250		30	-	-	-	30			15	
		1500	1600		30	-	-	-	30			17	

Примечания

1 * Ток термической стойкости для данного исполнения указан при вторичной обмотке, замкнутой на номинальную нагрузку.

2 ** Для классов точности PX; PXR - номинальный коэффициент расширения тока K_x (уточняется при заказе). Остальные нормированные параметры для классов точности PX; PXR указаны в паспорте на изделие.

3 Классы точности для измерений указаны для исполнений ТОЛ-35 III-IV-3; 4 и ТОЛ-35 IV-IV- 3; 4.

4 По согласованию с заказчиком возможно изготовление трансформаторов с другими техническими характеристиками.

Таблица 3

Тип трансформаторов и количество катушек	Номинальный первичный ток, А	Наибольший рабочий первичный ток, А	Номинальный вторичный ток, А	Номинальная вторичная нагрузка обмоток при $\cos \varphi = 0,8, В \cdot А$		Номинальная предельная кратность обмотки для защиты**, не менее	Ток электродинамической стойкости, кА	Трехсекундный ток термической стойкости, кА	
				для измерения	для защиты				
ТОЛ-35 III-IV-5; 6 ТОЛ-35 IV-IV-5; 6 двухобмоточный 0,2S(0,5S)/10P(5P)	300	320	5	20	15	17	80	10	31*
	400	400				20		13	
	500	500				20		17	
	600	630				30		16	
	750	800		18	25				
	800	800		19	27				
	1000	1000		128	11	34		50*	
	1200	1250			13	40			
	1500	1600			14	50			
	2000	2000		13	154	60			
ТОЛ-35 III-IV-7; 8 ТОЛ-35 IV-IV-7, 8 трехобмоточный 0,2S(0,5S)/10P(5P)/10P(5P)	300	320	5	20	15	9	80	10	31*
	400	400				11		13	
	500	500				11		17	
	600	630				30		8	
	750	800		10	25				
	800	800		11	27				
	1000	1000		128	6	34		50*	
	1200	1250			7	40			
	1500	1600			8	50			
	2000	2000		8	154	60			

Примечания

1 * Ток термической стойкости указан при вторичной обмотке, замкнутой на номинальную нагрузку.

2 ** Для классов точности PX; PXR - номинальный коэффициент расширения тока K_x (уточняется при заказе). Остальные нормированные параметры для классов точности PX; PXR указаны в паспорте на изделие.

3 Класс точности обмотки для измерений при номинальной вторичной нагрузке на номинальные первичные токи (300 - 500) А - 0,5S, для остальных - 0,2S.

4 Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений при номинальной вторичной нагрузке, не более 10.

5 По согласованию с заказчиком возможно изготовление трансформаторов с другими техническими характеристиками.

Таблица 3а

Тип трансформаторов и количество катушек	Номинальный первичный ток, А	Наибольший рабочий первичный ток, А	Номинальный вторичный ток, А	Номинальная вторичная нагрузка обмоток при $\cos \varphi = 1, В \cdot А$		Номинальная предельная кратность обмотки для защиты*, не менее	Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений	Ток электродинамической стойкости, кА	Односекундный ток термической стойкости, кА
				для измерения	для защиты				
ТОЛ-35 III-IV-11 ТОЛ-35 IV-IV-11 двухобмоточный 0,2S(0,5S; 0,5; 1; 3)/10P(5P)	15	16	1 или 5	1	1	20	6	4	1,5
	20	20						6	2,0
	30	32						8	3,0
	40	40						11	4,0
	50	50						13	5,0
	75	80						20	7,5
	80	80						21	8,0
	100	100						26	10,0
	150	160						39	15,0
	200	200						51	20,0
	300	320						77	30,0
	400	400						102	40,0

Примечания

1 * Для классов точности PX; PXR - номинальный коэффициент расширения тока K_x (уточняется при заказе). Остальные нормированные параметры для классов точности PX; PXR указаны в паспорте на изделие.

2 По согласованию с заказчиком возможно изготовление трансформаторов с другими техническими характеристиками.

3.2.2 Расчетные значения сопротивления вторичных обмоток постоянному току трансформаторов ТОЛ-35 III-IV, ТОЛ-35 IV-IV приведены в таблице 4.

Таблица 4

Конструктивное исполнение	Номинальный первичный ток, А	Номинальный вторичный ток, А	Сопротивление обмоток постоянному току, Ом	
			для измерений	для защиты
IV-1; IV-2; IV-3; IV-4	300	5	0,19	
	600		0,38	
	1200		1,01	
	1500		1,27	
IV-5; IV-6	300	5	0,09	0,15
	400		0,12	0,20
	500		0,15	0,25
	600		0,17	0,29
	750		0,22	0,37
	800		0,24	0,40
	1000		0,24	0,43
	1200		0,28	0,51
	1500		0,35	0,64
	2000		0,31	0,82
IV-7; IV-8	300	5	0,09	0,10
	400		0,12	0,13
	500		0,15	0,16
	600		0,17	0,19
	750		0,22	0,24
	800		0,24	0,26
	1000		0,24	0,27
	1200		0,28	0,32
	1500		0,35	0,41
	2000		0,31	0,47
IV-11	15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300	5	0,07	0,06
	80; 400		0,10	0,08
	15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300	1	1,82	1,33
	80; 400		2,42	1,82

3.2.3 Расчетные значения номинальной предельной кратности вторичных обмоток для защиты в зависимости от номинальной вторичной нагрузки приведены в приложении А.

3.3 Устройство

3.3.1 Трансформаторы выполнены в виде опорной конструкции. Имеют одну, две или три вторичные обмотки. Вторичные обмотки намотаны на тороидальные магнитопроводы.

3.3.2 Первичная и вторичные обмотки залиты изоляционным компаундом, создающим монолитный блок.

3.3.3 Выводы вторичных обмоток расположены внизу трансформаторов и закрыты защитной крышкой.

3.3.4 Для конструктивных исполнений IV-5; 6; 11 вторичная обмотка, предназначенная для измерений и учета электроэнергии, обозначается №1, обмотка для питания цепей защиты, автоматики, сигнализации и управления - №2.

Для конструктивных исполнений IV-7; 8 вторичная обмотка, предназначенная для измерений и учета электроэнергии, обозначается №1, обмотки для питания цепей защиты, автоматики, сигнализации и управления - №2 и №3.

При заказе трансформаторов с нестандартным набором катушек по классам точности, номинальным вторичным нагрузкам или номинальным предельным кратностям, параметры обмоток указаны в паспорте на изделие и на табличке технических данных.

3.3.5 Табличка с техническими данными трансформаторов расположена на основании трансформаторов.

3.3.6 Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов приведены в приложении Б.

3.4 Маркировка

3.4.1 Маркировка выводов первичной и вторичных обмоток, а также нумерация ответвлений вторичной обмотки рельефная, выполняется компаундом при заливке трансформаторов в форму.

3.4.2 Выводы первичной обмотки имеют маркировку Л1 и Л2.

Вывод заземления литого блока обозначается «» по ГОСТ 21130.

Для конструктивных исполнений IV-1-4 ответвления вторичной обмотки обозначаются: И1; И2; И3; И4; И5. Для конструктивных исполнений IV-5; 6; 11 выводы вторичной обмотки для измерений имеют маркировку 1И1-1И2, обмотки для защиты 2И1-2И2. Для конструктивных исполнений IV-7; 8 выводы вторичной обмотки для измерений имеют маркировку 1И1-1И2, выводы обмоток для защиты - 2И1-2И2 и 3И1-3И2.

3.4.3 Трансформаторы имеют табличку технических данных с указанием основных технических характеристик, с предупреждающей надписью о напряжении на разомкнутых вторичных обмотках.

4 Эксплуатация трансформаторов

4.1 Подготовка трансформаторов к эксплуатации

4.1.1 Трансформаторы распаковать и проверить комплектность.

Трансформаторы тщательно протереть для удаления пыли, грязи и поверхностной влаги.

Убедиться путем наружного осмотра в отсутствии повреждений выводов и корпуса трансформаторов.

4.1.2 При подсоединении подводящих шин выводы первичной обмотки не должны испытывать изгибающих усилий.

Место для установки трансформаторов должно обеспечивать удобный доступ к клеммнику ответвлений вторичной обмотки.

Подвести кабель к ответвлениям вторичной обмотки и произвести необходимые электрические соединения, предварительно очистив все контактные поверхности от загрязнений сухой ветошью.

Заземлить трансформаторы, присоединив к выводу заземления литого блока контур заземления.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ ТОЛ-35 III-IV-1-4, ТОЛ-35 IV-IV-1-4 КАБЕЛЬ ПОДКЛЮЧАТЬ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ОТВЕТВЛЕНИЯМ ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ. ОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕТВЛЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ НЕ ЗАКОРАЧИВАТЬ И НЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ!

Пломбирование выводов вторичной обмотки трансформаторов конструктивных исполнений IV-5-11 производится после монтажа вторичных соединений уполномоченной на это службой.

Клеммник выводов вторичной обмотки закрыть защитной крышкой, подложив, предварительно, прокладку.

После окончания работ для конструктивных исполнений IV-1-4 установить колпачок и произвести пломбирование.

При монтаже и подключении трансформаторов следует соблюдать требования ГОСТ 10434 для контактных соединений по моменту затяжки в соответствии с таблицей 4а.

Таблица 4а

Диаметр резьбы, мм	Крутящий момент, Н·м	
	Болтов и винтов для контактных электрических соединений	Болтов для крепления трансформатора
M4	1,2±0,2	-
M6	2,5±0,5	2,5±0,5
M8	22±1,5	15±1,5
M10	30±1,5	20±1,5
M12	40±2	25±3

4.1.3 Перед вводом в эксплуатацию новых трансформаторов проводятся испытания в объеме, установленном в разделе 10.4 (литера «П») СТО 34.01-23.1-001-2017. Методы испытаний - в соответствии с «Правилами тех-

нической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и с учетом дополнительных указаний настоящего РЭ.

Методы испытаний трансформаторов классов точности 5PR; 10PR; PX; PXR должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 61869-2.

4.2 Эксплуатационные ограничения

Эксплуатация трансформаторов должна производиться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» при следующих ограничениях:

- вторичные нагрузки не должны превышать значений, указанных в 3.2.1;
- наибольшее рабочее напряжение не должно превышать значения, указанного в 3.2.1;
- токи короткого замыкания не должны превышать значений, указанных в 3.2.1;
- суммарные механические нагрузки не должны превышать значений, указанных в 3.1.3;
- значения механических внешних воздействующих факторов не должны превышать установленных ГОСТ 30631 для группы условий эксплуатации М1;
- качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144;
- допускается кратковременное, не более 2 ч в неделю, повышение первичного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему первичному току;
- механические воздействия от подводящих шин на выводы трансформаторов при протекании тока короткого замыкания не должны превышать указанных в ГОСТ 7746;
- не допускается деформация выводов первичной обмотки трансформатора;
- не рекомендуется жесткое соединение (либо соединение при помощи жесткой шины) выводов первичной обмотки трансформатора и выключателя, или другого изделия. В случае обнаружения деформации выводов первичной обмотки при таком виде соединения гарантийные обязательства на изделия не распространяются!

5 Поверка трансформаторов

5.1 Трансформаторы проверяются в соответствии с ГОСТ 8.217. Интервал между поверками 16 лет.

5.2 Трансформаторы классов точности 5PR; 10PR; PX; PXR проверяются в соответствии с МП 82-26-2023. Интервал между поверками 8 лет.

6 Техническое обслуживание

6.1 При техническом обслуживании трансформаторов необходимо соблюдать требования раздела «Требования безопасности» настоящего РЭ.

6.2 Работы по техническому обслуживанию следует проводить в сроки, предусмотренные ОРУ, в которых эксплуатируются трансформаторы.

При техническом обслуживании проводятся следующие работы:

- очистка трансформаторов от грязи и пыли сухой ветошью, не оставляющей ворса или смоченной в уайт-спирите ГОСТ 3134 (или других нефтяных растворителях);
- проверка крепления первичных и вторичных подсоединений, крепления трансформаторов;
- внешний осмотр трансформаторов. На литой поверхности не должно быть трещин и сколов изоляции;
- испытания, объем и нормы которых установлены РД 34.45-51-300-97, СТО 34.01-23.1-001-2017.

6.3 Указания и рекомендации по методам проведения испытаний и оценке их результатов:

- измерение сопротивления изоляции первичной обмотки мегаомметром на 2500 В. Напряжение прикладывается между выводом первичной обмотки и «землей». Сопротивление изоляции - не менее 1000 МОм;
- измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток мегаомметром на 1000 В. Для однообмоточных трансформаторов напряжение прикладывается между выводами вторичной обмотки И1-И5 и «землей». Для двух- и трехобмоточных трансформаторов - между выводами вторичных обмоток и «землей». Сопротивление изоляции - не менее 50 МОм;
- испытание электрической прочности изоляции вторичных обмоток напряжением промышленной частоты 3 кВ в течение 1 минуты. Для однообмоточных трансформаторов напряжение прикладывается между выводами вторичной обмотки И1-И5 и «землей». Для двух- и трехобмоточных трансформаторов напряжение прикладывается к одной из обмоток при заземленных других;
- испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки

напряжением промышленной частоты в течение 1 минуты. Напряжение прикладывается между выводом первичной обмотки и «землей», при этом ответвления вторичных обмоток должны быть закорочены и заземлены;

- расчетные значения напряжения для проверки коэффициента безопасности приборов обмоток для измерения приведены в таблице 5;

- измерение тока намагничивания вторичных обмоток для защиты должно производиться при значениях напряжений, указанных в таблице 5. Измеренное значение не должно отличаться от указанного в паспорте более чем на $\pm 10\%$;

- расчетное значение напряжения для снятия вольт-амперной характеристики обмоток для измерения приведено в таблице 6. Измеренное значение не должно отличаться от указанного в паспорте более чем на $\pm 10\%$;

- измерение тока намагничивания вторичных обмоток производится по ГОСТ 7746. Для измерения токов намагничивания к испытуемой вторичной обмотке, при разомкнутой первичной, прикладывается напряжение, указанное в таблицах 5 и 6. При этом должен использоваться вольтметр эффективных значений класса точности 0,5 с входным сопротивлением не менее 10 МОм. Напряжение, подаваемое на вторичную обмотку, не должно отличаться от приведенного в таблицах 5 и 6 более чем $\pm 1\%$.

Таблица 5

Конструктивное исполнение	Номинальный первичный ток, А	Номинальный вторичный ток, А	Расчетное напряжение обмотки, В	
			для измерений	для защиты
IV-1; IV-2; IV-3; IV-4	300	5	61	
	600		129	
	1200		179	
	1500		223	
IV-5; IV-6	300		43	65
	400		65	82
	500		66	107
	600		68	121
	750		70	144
	800		70	154
	1000		70	91
	1200		72	114
	1500	75	133	
	2000	74	137	

Окончание таблицы 5

Конструктивное исполнение	Номинальный первичный ток, А	Номинальный вторичный ток, А	Расчетное напряжение обмотки, В	
			для измерений	для защиты
IV-7; IV-8	300	5	43	32
	400		65	41
	500		66	54
	600		68	57
	750		70	73
	800		70	81
	1000		70	45
	1200		72	54
	1500		75	65
	2000		74	70
IV-11	15 - 300	1	3,6	11,3
	80; 400		4,4	14,5
	15 - 300		18,4	53
	80; 400		22,8	72

Примечание - Для классов РХ и РХР предоставляется по запросу при заказе.

Таблица 6

Конструктивное исполнение	Номинальный первичный ток, А	Номинальный вторичный ток, А	Расчетное напряжение, В	
IV-1; IV-2; IV-3; IV-4	300	5	61	
	600		129	
	1200		179	
	1500		223	
IV-5; IV-6; IV-7; IV-8	300		5	8,0
	400			
	500			
	600			
	750			
	800			
	1000			
	1200			
IV-11	15 – 400	1	9,5	
	15 – 400		1,2	
	15 – 400		6	

Значения испытательных напряжений для проведения испытаний электрической прочности изоляции первичной и вторичных обмоток, сопротивления изоляции обмоток и измеренные значения токов намагничивания вторичных обмоток указываются в паспорте на изделие.

По усмотрению предприятия, эксплуатирующего трансформаторы, объем работ по техническому обслуживанию может быть сокращен.

6.4 Трансформаторы не требуют ремонта за весь срок службы. При несоответствии технических параметров трансформаторов настоящему РЭ, трансформаторы необходимо заменить.

7 Требования к подготовке персонала

7.1 Установка трансформаторов в ОРУ должна проводиться под руководством и наблюдением инженерно-технических работников рабочими, обученными выполнению необходимых операций и имеющими квалификационный разряд не ниже 3.

7.2 При техническом обслуживании трансформатора и проведении его испытаний работы должны проводиться обученным персоналом, прошедшим специальную подготовку и стажировку, и допущенные к проведению испытаний в действующей электроустановке.

8 Упаковка. Хранение

8.1 Хранение и складирование трансформаторов может производиться в помещениях или под навесом. Допускается хранение на открытых площадках.

8.2 Хранение и складирование трансформаторов может производиться в упаковке или без нее.

При хранении трансформаторов без упаковки должны быть приняты меры против возможных повреждений.

8.3 Хранение трансформаторов в части воздействия климатических факторов - по условиям хранения 9 ГОСТ 15150.

8.4 Срок защиты трансформаторов консервационной смазкой, нанесенной на предприятии-изготовителе, составляет три года. Срок исчисляется от даты консервации, указанной в паспорте на изделие.

По истечении указанного срока необходимо провести переконсервацию металлических частей, с предварительным удалением старой консервационной смазки. Консервацию проводить консервационным маслом К-17 ГОСТ 10877.

Допускается в эксплуатации применять другие методы консервации из предусмотренных ГОСТ 23216, при этом срок защиты определяется в зависимости от примененного метода консервации.

9 Транспортирование

9.1 Транспортирование трансформаторов возможно любым закрытым видом транспорта на любые расстояния в условиях транспортирования Ж согласно ГОСТ 23216.

9.2 Трансформаторы транспортируются в вертикальном положении в транспортной таре. При транспортировании тара должна быть жестко закреплена от перемещения.

9.3 Климатические факторы при транспортировании должны соответствовать условиям хранения 9 ГОСТ 15150.

9.4 При транспортировании трансформаторов необходимо соблюдать меры предосторожности, применяемые при транспортировке крупногабаритных грузов. Подъем трансформаторов следует производить без рывков и толчков с сохранением вертикального положения и соблюдения мер безопасности.

9.5 Транспортирование в самолетах должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

9.6 По прибытию на место установки осуществить разгрузку трансформаторов.

Подъем трансформаторов осуществлять согласно схеме строповки, приведенной в приложении В. При этом отклонение трансформаторов от вертикального положения более чем на 15° не допускается. При проведении такелажных работ необходимо принять меры против возможного повреждения трансформаторов. Стропы должны иметь резиновую или иную мягкую оболочку, не повреждающую поверхность трансформаторов.

Трансформаторы установить на фундамент или опорные конструкции и закрепить с помощью болтов.

10 Утилизация

10.1 При транспортировании, хранении, эксплуатации, испытании и утилизации трансформаторы не представляют вреда для окружающей среды и здоровья человека.

10.2 После окончания срока службы трансформаторы подлежат списанию и утилизации.

10.3 При утилизации должны быть выполнены следующие рекомендации:

- металлические составные части трансформаторов (медь, сталь электротехническая и конструкционная), высвобожденные механическим путем, должны быть переданы на предприятия, производящие переработку (утилизацию) цветных и черных металлов;

- фрагменты литой изоляции, электроизоляционный картон и другие изоляционные материалы, отходы упаковочной пены, не подлежащие переработке, должны быть переданы на полигон промышленных или твердых бытовых отходов для размещения;

- отходы упаковочных картона, пленки и бумаги должны быть переданы на предприятия, производящие утилизацию данных видов отходов;

- отходы упаковочной деревянной тары подлежат как утилизации, так и размещению на полигоне промышленных или твердых бытовых отходов.

11 Методика измерений

Схема включения трансформатора тока в электрическую цепь указана на рисунке 1, на котором приведены следующие обозначения:

I_1 - ток первичной обмотки трансформатора тока;

I_2 - ток вторичной обмотки трансформатора тока;

W_1 - первичная обмотка трансформатора тока;

W_2 - вторичная обмотка трансформатора тока;

A_1 - средство измерения.

Из схемы следует, что основными элементами трансформатора тока являются первичная обмотка W_1 , проходящая сквозь трансформатор и вторичная обмотка W_2 , намотанная на магнитопровод. Первичная обмотка W_1 включается в разрыв токопровода, через которую проходит первичный ток I_1 . Вторичный ток I_2 является измерительной информацией для подключенных ко вторичной обмотке W_2 измерительных приборов.




Рисунок 1 Трансформатор тока. Схема включения.

Ток, поступающий на подключенное ко вторичной обмотке трансформатора тока устройство, определяется по формуле из соотношения:

$$I_2 = I_1 \cdot W_2 / W_1$$

Приложение А
(справочное)

Расчетные значения номинальной предельной кратности вторичных обмоток для защиты в зависимости от номинальной вторичной нагрузки в классе точности 5P; 5PR; 10P; 10PR; PX*; PXR*

Таблица А.1

Тип трансформатора	Номинальная вторичная нагрузка, В·А	3	5	10	15	20	30	40	50	60	75	100
		Номинальная предельная кратность										
ТОЛ-35 III-IV-1 – 2; ТОЛ-35 IV-IV-1 – 2	100/5	24	17	7	6	-	-	-	-	-	-	-
	150/5	31	23	13	9	6	5	-	-	-	-	-
	200/5	32	25	16	12	7	6	4,5	-	-	-	-
	300/5	38	31	21	16	13	7	6	5	-	-	-
	400/5	44	37	26	20	16	10	9	8	-	-	-
	600/5	56	48	36	28	23	14	12	11	10	8	6
	750/5	32	29	24	20	17	11	10	9	8	6	5
	800/5	12					11	7				
	1000/5	33	30	25	22	19	14	13	11	10	8	6
	1200/5	34		26	23	21	15	14	12	11	9	7
1500/5	31		27	24	22	17	16	14	13	11	9	
ТОЛ-35 III-IV-5 – 6; ТОЛ-35 IV-IV-5 – 6	300/5	44	35	23	17	13	9	7	6	-	-	-
	400/5	48	40	27	20	17	12	9	7	6	5	-
	500/5	52	44	31	24	20	14	11	9	8	6	5
	600/5	54	46	34	27	22	16	13	11	9	7	6
	750/5	57	49	38	31	26	18	16	13	11	9	7
	800/5		50	39	32	27	19		14	12	10	
	1000/5	31	27	22	18	15	11	9	8	7	5	4
	1200/5	32	28	23	19	17	13	10	9	8	6	5
	1500/5	33	29	24	21	18	14	12	10	9	8	6
	2000/5	27	24	20	18	16	13	11			7	
ТОЛ-35 III-IV-7 – 8; ТОЛ-35 IV-IV-7 – 8	300/5	27	21	12	9	7	4,5	-	-	-	-	-
	400/5	31	25	16	11	9	6	5	-	-	-	-
	500/5	34	28	18	13	11	7	6	5	-	-	-
	600/5	37	30	20	15	12	8	7		5	4	-
	750/5	39	33	23	18	15	10	8	7	6	5	3,5
	800/5	40		24	19		11	9				4
	1000/5	22	19	14	11	9	6	5	4	3	3	2
	1200/5	23	20	15	12	10	7	6	5	4		2,5
	1500/5	24	21	16	13	11	8	7	6	5	4	3
	2000/5	20	17	14	12	10		6	5			

Таблица А.2

Тип трансформатора	Номинальная вторичная нагрузка, В·А	1	3	5	10	15	20
		Номинальная предельная кратность					
ТОЛ-35 III-IV-11; ТОЛ-35 IV-IV-11	15/5 - 300/5	20	11	8	4	3	2
	80/5; 400/5	21	13	10	5,5	4	3
	15/1 - 300/1	20	12	8	4	3	2
	80/1; 400/1	22	14	10	6	4	3

Примечание - * Предоставляется по запросу при заказе.

Приложение Б
(обязательное)

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов тока ТОЛ-35 III-IV и ТОЛ-35 IV-IV




Рисунок Б.1

Рисунок Б.2
остальное см. рисунок Б.1




Рисунок Б.3
остальное см. рисунок Б.1





Рисунок Б.4
Остальное см. рисунок Б.1 и Б.2




Рисунок Б.5
Остальное см. рисунок Б.1, Б.2, Б.3 и Б.4

Таблица Б.1

Конструктивное исполнение	Вариант исполнения	Размеры, мм			Масса, кг, max	Рисунок
		H1	H2	S		
ТОЛ-35 Ш(IV)-IV-1; ТОЛ-35 Ш(IV)-IV-3	300/5; 600/5	593	731	4,5	100	Б.1 и Б.5
	1200/5			7		
	1500/5			8,5		
ТОЛ-35 Ш(IV)-IV-2; ТОЛ-35 Ш(IV)-IV-4	300/5; 600/5	1028	1166	4,5	110	Б.1 и Б.5
	1200/5			7		
	1500/5			8,5		
ТОЛ-35 Ш(IV)-IV-5	300/5; 400/5; 500/5; 600/5; 750/5; 800/5	593	731	4,5	100	Б.2 и Б.5
	1000/5; 1200/5			7		
	1500/5			8,5		
	2000/5			15		
ТОЛ-35 Ш(IV)-IV-6	300/5; 400/5; 500/5; 600/5; 750/5; 800/5	1028	1166	4,5	110	Б.2 и Б.5
	1000/5; 1200/5			7		
	1500/5			8,5		
	2000/5			15		
ТОЛ-35 Ш(IV)-IV-7	300/5; 400/5; 500/5; 600/5; 750/5; 800/5	593	731	4,5	100	Б.3 и Б.5
	1000/5; 1200/5			7		
	1500/5			8,5		
	2000/5			15		
ТОЛ-35 Ш(IV)-IV-8	300/5; 400/5; 500/5; 600/5; 750/5; 800/5	1028	1166	4,5	110	Б.3 и Б.5
	1000/5; 1200/5			7		
	1500/5			8,5		
	2000/5			15		
ТОЛ-35 Ш(IV)-IV-11	15/5 – 400/5	-	-	-	80	Б.4 и Б.5
	15/1 – 400/1					

Примечание – Рисунок Б.5 только для ТОЛ-35 IV-IV.

Приложение В
(обязательное)

Схема строповки трансформаторов тока

