



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный центр открытого акционерного общества "Свердловский завод трансформаторов тока"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.22MB04

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 623105, РОССИЯ, Свердловская область, город Первоуральск, улица Бурильщиков, дом 27 литер 3А.

адреса мест осуществления деятельности

2. 620103, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Селькоровская, дом 116а литер Д.

адреса мест осуществления деятельности

3. 620043, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Черкасская, дом 25 литер Н, М.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

623105, РОССИЯ, Свердловская область, город Первоуральск, улица Бурильщиков, дом 27 литер 3А.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ Р 54827-2011 (МЭК 60076-11:2004) Трансформаторы сухие. Общие технические условия., 28;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на	Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ СУХИЕ);	27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Пожарная безопасность	соответствует/не соответствует от 0 до 750 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.	пожаробезопасность и взрывобезопасность					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 1516.2, 4;Измерение параметров физических факторов;Измерение давления	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.11.50.110;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.12.32;27.12.32.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Атмосферное давление	соответствует/не соответствует от 840 до 1060 (гПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИ Е И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 3 кВ И ВЫШЕ);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	ГОСТ 1516.2, 4;Измерение параметров физических факторов;Измерение температуры	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.11.50.110;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.12.32;27.12.32.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Температура	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИ Е И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 3 кВ И ВЫШЕ);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 1516.2, 4;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.11.50.110;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.12.32;27.12.32.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Эффективная интенсивность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИ Е И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 3 кВ И ВЫШЕ);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.	ГОСТ 1516.2, 4; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.11.50.110;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.12.32;27.12.32.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Удельное сопротивление	соответствует/не соответствует от 0 до 20000 (мкСм/см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИ Е И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 3 кВ И ВЫШЕ);				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 1516.2, 7; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.11.50.110;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.12.32;27.12.32.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 3 кВ И ВЫШЕ);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	ГОСТ 7746, 9.2.1; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 (кВ)
					Стойкость изоляции к тепловому пробую	выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 (кВ)
1.7.	ГОСТ 7746, 9.2.3; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ 7746, 9.2.4; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 (кВ)
1.9.	ГОСТ 7746, 9.2.6; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	ГОСТ 7746, 9.2.5; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0,001 до 1 (нКл)
1.11.	ГОСТ 7746, 9.3; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 50 до 1100000 (кОм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	ГОСТ 7746, 9.2.2; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)
1.13.	ГОСТ 7746, 9.4; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	тангенс угла диэлектрических потерь	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (%)
					Пробивное напряжение	выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	ГОСТ 1983, 9.7;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Напряжение	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 300000 (В)
1.15.	ГОСТ 1983, 9.8;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Напряжение	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 300000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	ГОСТ 1983, 9.4; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)
					Стойкость изоляции к тепловому пробую	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)
1.17.	ГОСТ 1983, 9.4.1; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0,001 до 1 (нКл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.	ГОСТ 1983, 9.3;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 50 до 1100000 (кОм)
1.19.	ГОСТ 1983, 9.19;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.	ГОСТ 1983, 9.2; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	тангенс угла диэлектрических потерь	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (%)
					Пробивное напряжение	выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 (кВ)
1.21.	ГОСТ 10693, 6.14; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Устойчивость к климатическим воздействиям	выдерживает/не выдерживает от -70 до 160 (°C)
1.22.	ГОСТ 10693, 6.20; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0,001 до 1 (нКл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.	ГОСТ 10693, 6.9; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.24.	ГОСТ 10693, 6.18; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)
1.25.	ГОСТ 10693, 6.3, 6.4; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Герметичность	выдерживает/не выдерживает от 0 до 1 (МПа)
1.26.	ГОСТ 10693, 6.8; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И	27.90.12.110	-	Сопротивление	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		ВЫШЕ);				
1.27.	ГОСТ 10693, 6.11;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ герметичные на номинальные напряжения 110 кВ и выше);	27.90.12.110	-	Емкость	соответствует/не соответствует от 0 до 0,001 (мФ)
					тангенс угла диэлектрических потерь	соответствует/не соответствует от 0,01 до 100 (%)
1.28.	ГОСТ 10693, 6.5;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ герметичные на номинальные напряжения 110 кВ и выше);	27.90.12.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 (кВ)
1.29.	ГОСТ 10693, 6.10;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ герметичные на номинальные напряжения 110 кВ и	27.90.12.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.		ВЫШЕ);				
1.30.	ГОСТ 10693, 6.15;Расчетный метод;расчетный метод	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Надежность	соответствует/не соответствует -
1.31.	ГОСТ 10693, 6.13;Физико-механические;Износ	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Количество циклов	соответствует/не соответствует -
					Механическая износостойкость	соответствует/не соответствует -
1.32.	ГОСТ 10693, 6.19;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И	27.90.12.110	-	Совместимость конструкционных материалов и покрытий между собой и с рабочей жидкостью	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		ВЫШЕ);				
1.33.	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), 11;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Разъединители, короткозамыкатели,	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.12.32;27.12.32.000; 27.12.10.110;27.12.10.120;27.12.10.190	-	Степень защиты аппаратов в оболочках	соответствует/не соответствует от IP00 до IP44

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.		отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки (все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды.);				
1.34.	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), 12;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.12.32;27.12.32.000; 27.12.10.110;27.12.10.120;27.12.10.190	-	Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от IP0X до IP4X

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.		электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки (все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды.);				
1.35.	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), 13;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.12.32;27.12.32.000; 27.12.10.110;27.12.10.120;27.12.10.190	-	Степень защиты от внешних твердых предметов	соответствует/не соответствует от IP0X до IP4X

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.		мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки (все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.		предметов и воды.);				
1.36.	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), 14;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Разъединители, короткозамыкатели,	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.12.32;27.12.32.000; 27.12.10.110;27.12.10.120;27.12.10.190	-	Степень защиты, обозначаемая второй характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от IPX0 до IPX4

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.		отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки (все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды.);				
1.37.	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), 15;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.12.32;27.12.32.000; 27.12.10.110;27.12.10.120;27.12.10.190	-	Степень защиты от доступа к опасным частям	соответствует/не соответствует от IPXXA до IPXXD

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.		электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки (все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды.);				
1.38.	ГОСТ 3484.3; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Диэлектрические свойства	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.		мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ);				
1.39.	ГОСТ 12.2.024;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ МАСЛЯНЫЕ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Уровень звуковой мощности	соответствует/не соответствует от 22 до 139 (дБ) от 1,6 до 100000 (Гц)
1.40.	ГОСТ 12.2.024;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Соответствие требованиям безопасности	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.		Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ МАСЛЯНЫЕ);				
1.41.	ГОСТ 18620, 7;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.12.32;27.12.32.000	-	Качество маркировки	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.	ГОСТ 14693, 5.1.3;Расчетный метод;расчетный метод	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Надежность	соответствует/не соответствует -
1.43.	ГОСТ 30630.2.1;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ); Трансформаторы с жидким	27.12.32;27.12.32.000; 27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.33.13.120;	-	Испытания на воздействие факторов внешней среды	выдерживает/не выдерживает от -70 до 160 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.		диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей	27.90.12.110			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.		на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакты и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.		электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (Машины, приборы и другие технические изделия всех видов.);				
1.44.	ГОСТ 14693, 5.3;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.	ГОСТ 14694, 5;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)
1.46.	ГОСТ 14694, 4;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Испытание механической (электромеханической) разрушающей силой	выдерживает/не выдерживает от 0 до 5000 (Н)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.	ГОСТ 14694, 10;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Взаимозаменяемость	соответствует/не соответствует -
					Соответствие	соответствует/не соответствует -
1.48.	ГОСТ 14794, 6.1;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (РЕАКТОРЫ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ);	27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Габаритные, установочные и присоединительные размеры	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.	ГОСТ 14794, 6.2; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (РЕАКТОРЫ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ);	27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Индуктивность	соответствует/не соответствует -
					Расчетное индуктивное сопротивление	соответствует/не соответствует -
1.50.	ГОСТ 14794, 6.4; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (РЕАКТОРЫ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ);	27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.	ГОСТ 14794, 6.5; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (РЕАКТОРЫ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ);	27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.52.	ГОСТ 14794, 6.6; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (РЕАКТОРЫ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ);	27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Сопротивление обмоток постоянному току	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.	ГОСТ 14794, 6.7; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (РЕАКТОРЫ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ);	27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Индуктивность	соответствует/не соответствует -
1.54.	ГОСТ 14794, 6.8; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (РЕАКТОРЫ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ);	27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Электрические потери	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.	ГОСТ 14794, 6.10; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (РЕАКТОРЫ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ);	27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Распределение тока	соответствует/не соответствует -
1.56.	ГОСТ 14794, 6.11; Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность; Нагрев	Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (РЕАКТОРЫ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ);	27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Нагрев	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.	ГОСТ 14794, 6.13.1;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (РЕАКТОРЫ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ);	27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Устойчивость к климатическим воздействиям	выдерживает/не выдерживает от -70 до 160 (°C)
1.58.	ГОСТ Р 51853, 9.2;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК);	27.90.40.190	-	Устойчивость к климатическим воздействиям	выдерживает/не выдерживает от -70 до 160 (°C)
1.59.	ГОСТ Р 51853, 9.3;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК);	27.90.40.190	-	Изгиб	выдерживает/не выдерживает -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.	ГОСТ Р 51853, 9.4; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК);	27.90.40.190	-	сечение	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)
1.61.	ГОСТ Р 51853, 9.5; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК);	27.90.40.190	-	Динамическая устойчивость	выдерживает/не выдерживает от 0,05 до 36000 (А)
					Термическая стойкость	выдерживает/не выдерживает от 0,05 до 36000 (А)
1.62.	ГОСТ Р 51853, 9.7; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК);	27.90.40.190	-	Электрическая прочность	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)
1.63.	ГОСТ Р 51853, 9.1; Технический контроль состояния ; Технический контроль состояния	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ	27.90.40.190	-	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК);			Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Упаковка	соответствует/не соответствует -
1.64.	ГОСТ Р 51853, 9.6;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК);	27.90.40.190	-	Электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.65.	ГОСТ 15140, 2, 4;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие (МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ);	20.30.22.110	-	Адгезия лакокрасочного покрытия	соответствует/не соответствует -
					Качество лакокрасочных покрытий	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.	ГОСТ 17441, 2.2 ;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов (СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ);	27.33.13.120	-	Конструкция и размеры	соответствует/не соответствует -
1.67.	ГОСТ 17441, 2.6;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов (СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ);	27.33.13.120	-	Электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.68.	ГОСТ Р 55194, 7;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.12.32;27.12.32.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.		катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контактторы				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.		электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические,				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.		зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 750 кВ);				
1.69.	ГОСТ 17441, 2.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов (СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ);	27.33.13.120	-	Осевая нагрузка деформации	выдерживает/не выдерживает -
1.70.	ГОСТ 16357, 6.1.3;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 кВ);	27.12.10.130	-	Маркировка и указания по эксплуатации	соответствует/не соответствует -
					Отсутствие механических повреждений	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.	ГОСТ 16357, 6.1.3;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем)	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 кВ);	27.12.10.130	-	Масса	соответствует/не соответствует от 0,02 до 5000 (кг)
1.72.	ГОСТ 16357, 6.1.3;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 кВ);	27.12.10.130	-	Конструкция и размеры	соответствует/не соответствует -
1.73.	ГОСТ 16357, 6.1.4;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 кВ);	27.12.10.130	-	Напряжение	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 300000 (В)
1.74.	ГОСТ 16357, 6.2.1;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО	27.12.10.130	-	Переменное напряжение	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 300000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.		600 кВ);			Пробивное напряжение	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)
1.75.	ГОСТ 16357, 6.2.2;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 кВ);	27.12.10.130	-	Переменное напряжение	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 300000 (В)
					Пробивное напряжение	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)
1.76.	ГОСТ 16357, 6.2.10;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 кВ);	27.12.10.130	-	Переменное напряжение	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 300000 (В)
1.77.	ГОСТ 16357, 6.2.15;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО	27.12.10.130	-	Электрическая прочность	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.		600 кВ);				
1.78.	ГОСТ 16357, 6.2.16;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 кВ);	27.12.10.130	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)
1.79.	ГОСТ 16357, 6.2.17.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 кВ);	27.12.10.130	-	Механическая прочность	соответствует/не соответствует -
1.80.	ГОСТ 16772, 5.2;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Группа соединения обмоток	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.		мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);			Коэффициент трансформации	соответствует/не соответствует -
1.81.	ГОСТ 16772, 5.4; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.		электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);				
1.82.	ГОСТ 16772, 5.7;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Потери холостого хода	соответствует/не соответствует от 0 до 50 (кВт)
					Ток холостого хода	соответствует/не соответствует от 0,05 до 36000 (А)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.		электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);				
1.83.	ГОСТ 16772, 5.8; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Напряжение короткого замыкания	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 300000 (В)
					Потери короткого замыкания	соответствует/не соответствует от 0 до 50 (кВт)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.	ГОСТ 16772, 5.11; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Сопротивление обмоток постоянному току	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.85.	ГОСТ 16772, 5.13; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Потери холостого хода	соответствует/не соответствует от 0 до 50 (кВт)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.		Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);				
1.86.	ГОСТ 16772, 5.15;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;Нагрев	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Нагрев	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.		Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);				
1.87.	ГОСТ 16772, 5.16;Электрофизические измерения;Электрофизическ ие измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Сопротивление нулевой последовательности	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.		Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);				
1.88.	ГОСТ 16772, 5.18; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Устойчивость к климатическим воздействиям	выдерживает/не выдерживает от -70 до 160 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);				
1.89.	ГОСТ 16772, 5.20;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;Нагрев	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	перегрев контактов съемных вводов	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.	ГОСТ 16772, 5.21;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Визуальная индикация (маркировка)	соответствует/не соответствует -
1.91.	ГОСТ 16772, 5.22;Испытания на надежность, долговечность;прочие методы исследований (испытаний) на надежность, долговечность	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Надежность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.		Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);				
1.92.	ГОСТ 16772, 5.23;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем)	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Масса	соответствует/не соответствует от 0,02 до 5000 (кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.		Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);				
1.93.	ГОСТ 16772, 5.12;Электрофизические измерения;Электрофизическ и е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Тангенс угла диэлектрических потерь	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (%)
					Электрическая емкость	соответствует/не соответствует от 0 до 5000 (пФ)
					Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.		Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);			Коэффициент абсорбции	соответствует/не соответствует -
1.94.	ГОСТ 16962.1, 1, 2; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.12;27. 12.4;27.12.3;27.12.2;2 7.12.1;27.12.10;27.12. 10.190;27.12.10.150;2 7.12.10.140;27.12.10.1 30;27.12.10.120;27.12. 10.110;27.12.31;27.12. 31.000;27.12.32;27.12. 32.000;27.33.13.120;2 7.90.12.110	-	Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 160 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.		регулирующая электрическая ; Часты электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.		короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (Машины, приборы и другие технические изделия всех видов);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.	ГОСТ 20.57.406; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;2 7.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;2 7.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.12.32;27.12.32.000;27.33.13.120;2 7.90.12.110	-	Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 160 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.		защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакты и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.		Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ, КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ);				
1.96.	ГОСТ 3484.1, 2; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Коэффициент трансформации	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.		Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;				
1.97.	ГОСТ 3484.1, 3;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Группа соединения обмоток	соответствует/не соответствует -
1.98.	ГОСТ 3484.1, 4;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Соппротивление обмоток постоянному току	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.		мощностью более 16 кВА ;				
1.99.	ГОСТ 3484.1, 5;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Напряжение короткого замыкания	соответствует/не соответствует от 0,00001 до 300000 (В)
					Потери короткого замыкания	соответствует/не соответствует от 0 до 50 (кВт)
1.100.	ГОСТ 3484.1, 6;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Потери холостого хода	соответствует/не соответствует от 0 до 50 (кВт)
					Ток холостого хода	соответствует/не соответствует от 0,0005 до 36000 (А)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.101.	ГОСТ 3484.1, 7; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Сопротивление нулевой последовательности	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.102.	ГОСТ 3484.1, 8; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Гармонические составляющие тока	соответствует/не соответствует -
1.103.	ГОСТ 17717, 7.6; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные)	27.12.10.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.		(ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 кВ);				
1.104.	ГОСТ 14695, 6.2; Расчетный метод; расчетный метод	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Надежность	соответствует/не соответствует -
1.105.	ГОСТ 20248, 2; Электрофизические измерения; Электрофизическ ие измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ	27.12.32;27.12.32.000	-	Максимальная температура нагрева	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.105.		КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ до 10 кВ);				
1.106.	ГОСТ 20248, 8;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ до 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 160 (°C)
1.107.	ГОСТ 20248, 10;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ	27.12.32;27.12.32.000	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.		МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ до 10 кВ);				
1.108.	ГОСТ 20248, 9;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ до 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.109.	ГОСТ 20248, 4.1;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ	27.12.32;27.12.32.000	-	Правильность сборки	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.		МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ до 10 кВ);				
1.110.	ГОСТ 20248, 5;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ до 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Функционирование	функционирует/не функционирует -
1.111.	ГОСТ 20248, 6;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональны е испытания систем и элементов конструкции	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ	27.12.32;27.12.32.000	-	Работа блокировок органов управления	функционирует/не функционирует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.111.		МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ до 10 кВ);				
1.112.	ГОСТ 20248, 13;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ до 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Взаимозаменяемость	соответствует/не соответствует -
1.113.	ГОСТ 20248, 7;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональны е испытания систем и элементов конструкции	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ	27.12.32;27.12.32.000	-	Прочность	выдерживает/не выдерживает -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.113.		МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ до 10 кВ);				
1.114.	ГОСТ 20494, 8.4;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения (ШТАНГИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ И ШТАНГИ ПЕРЕНОСНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ);	27.12.10.120	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)
1.115.	ГОСТ Р 55187, 9.21;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 160 (°С)
1.116.	ГОСТ Р 55187, 9.8;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО	27.90.12.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.116.		ТОКА);				
1.117.	ГОСТ Р 55187, 9.10;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Испытательное напряжение грозового импульса	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 750000 (В)
1.118.	ГОСТ Р 55187, 9.11;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)
1.119.	ГОСТ Р 55187, 9.9;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0,001 до 1 (нКл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.120.	ГОСТ Р 55187, 9.4; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.121.	ГОСТ Р 55187, 9.5; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)
1.122.	ГОСТ Р 55187, 9.7; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Емкость	соответствует/не соответствует от 0 до 0,000001 (Ф)
					Тангенс угла диэлектрических потерь	соответствует/не соответствует от 0,001 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.	ГОСТ Р 55187, 9.6; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.124.	ГОСТ Р 55187, 9.19; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Статическая нагрузка	выдерживает/не выдерживает от 0,02 до 5000 (кг)
1.125.	ГОСТ Р 55187, 9.22; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Влагостойкость	соответствует/не соответствует -
1.126.	ГОСТ Р 55187, 9.14; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО	27.90.12.110	-	Длина пути утечки	- от 0,02 до 10000 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.126.		ТОКА);				
1.127.	ГОСТ 22756, 1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 2.5, 2.8; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)
1.128.	ГОСТ 22756, 1.5, 2.7, 2.10; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.129.	ГОСТ 22756, 1.5.9, 2.6.8, 2.7.13, 2.10.2, 3.3, 3.4; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0,05 до 100 (нКл)
1.130.	ГОСТ 1516.3, 4.10; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты	27.12.10;27.12.10.120; 27.12.10.110;27.12.32; 27.12.32.000;27.11.41; 27.11.41.000;27.11.42; 27.11.42.000;27.11.43; 27.11.43.000;27.90.12.110	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0,05 до 100 (нКл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.130.		электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Изоляторы электрические ;				
1.131.	ГОСТ 20074, 5;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты	27.12.10;27.12.10.120; 27.12.10.110;27.12.32; 27.12.32.000;27.11.41; 27.11.41.000;27.11.42; 27.11.42.000;27.11.43; 27.11.43.000;27.90.12. 110	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0,05 до 100 (нКл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.		электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Изоляторы электрические ;				
1.132.	ГОСТ 21023, 4; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0,05 до 100 (нКл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.132.		мощностью более 16 кВА ;				
1.133.	ГОСТ 2933, 4.2; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты (АППАРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ); Аппараты электрические для управления электротехническими установками прочие, не включенные в другие группировки (АППАРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ);	27.33.13.160; 27.33.13.169	-	Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.134.	ГОСТ 9920, 2; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Разъединители, короткозамыкатели,	27.12.10.110; 27.12.10.120; 27.12.32; 27.12.32.000; 27.11.42; 27.11.42.000; 27.11.43; 27.11.43.000	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.134.		отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;				
1.135.	ГОСТ 28856, .5.1.1.5, 5.1.2.2, 5.1.3.7-5.1.3.9, 5.1.2.1, 5.1.1.2, 5.1.2.5, 5.1.3.3, 5.1.3.6; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ);	27.90.12.110	-	50%-ное разрядное напряжение в загрязненном и увлажненном состоянии	соответствует/не соответствует от 0,001 до 300000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.136.	ГОСТ 6581, 2;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Компоненты электрические для машин и оборудования, не включенные в другие группировки (МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖИДКИЕ);	27.90.33.120	-	Тангенс угла диэлектрических потерь	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (%)
1.137.	ГОСТ 6581, 4;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Компоненты электрические для машин и оборудования, не включенные в другие группировки (МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖИДКИЕ);	27.90.33.120	-	Пробивное напряжение	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 300000 (В)
1.138.	ГОСТ Р 51321.1, 8.3.4;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления);	27.12.31;27.12.31.000	-	Сопrotивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.139.	ГОСТ Р 51321.1, 8.2.7;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления);	27.12.31;27.12.31.000	-	Степень защиты	соответствует/не соответствует от IP00 до IP44
1.140.	ГОСТ Р 51321.1, 8.2.2, 8.3.2;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления);	27.12.31;27.12.31.000	-	Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -
1.141.	ГОСТ Р 51321.1, 8.2.4;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на	27.12.31;27.12.31.000	-	Соппротивление	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.141.		напряжение не более 1 кВ (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления);			Ток	соответствует/не соответствует от 0,0005 до 36000 (А)
					Эффективность цепи защиты	соответствует/не соответствует -
1.142.	ГОСТ Р 51321.1, 8.2.5; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления);	27.12.31; 27.12.31.000	-	Размеры воздушных зазоров и расстояний утечки	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)
1.143.	ГОСТ Р 51321.1, 8.2.6; Функциональные испытания систем и элементов конструкции; Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ	27.12.31; 27.12.31.000	-	Механическая работоспособность	соответствует/не соответствует -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.		(Устройства комплектные низковольтные распределения и управления);				
1.144.	ГОСТ Р 51321.1, 8.3.3; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления);	27.12.31;27.12.31.000	-	Проверка средств защиты и электрической непрерывности цепи защиты	соответствует/не соответствует -
1.145.	ГОСТ 26093, 2.2.1.1; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические ;	27.90.12.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)
1.146.	ГОСТ 26093, 2.2.1.10; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические ;	27.90.12.110	-	Электрическая прочность при воздействии иная с последующим его оттаиванием	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.147.	ГОСТ Р 52034, 7.5.2; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Изоляторы электрические ;	27.90.12.110	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)
1.148.	ГОСТ Р 55195, 4.10; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и	27.90.12.110; 27.11.41; 27.11.41.000; 27.11.42; 27.11.42.000; 27.11.43; 27.11.43.000; 27.11.50; 27.11.50.130; 27.11.50.120; 27.12; 27.12.4; 27.12.3; 27.12.2; 27.12.1; 27.12.10; 27.12.10.190; 27.12.10.150; 27.12.10.140; 27.12.10.130; 27.12.10.120; 27.12.10.110; 27.12.31; 27.12.31.000; 27.12.32; 27.12.32.000; 27.33.13.120	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0,05 до 100 (нКл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.148.		регулирующая электрическая ; Часты электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.148.		короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИ Е И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПЯЖЕНИЯ ОТ 1 ДО 750 кВ);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.148.						
1.149.	ГОСТ Р 56738, 11.3; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ И РЕАКТОРЫ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.150.	ГОСТ Р 56738, 10;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ И РЕАКТОРЫ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)
1.151.	ГОСТ Р 56738, 12;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.151.		мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ И РЕАКТОРЫ);				
1.152.	ГОСТ Р 56738, 11.2;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.152.		трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ И РЕАКТОРЫ);				
1.153.	ГОСТ Р 56738, 9;Электрофизические измерения;Электрофизическ е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.153.		электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ И РЕАКТОРЫ);				
1.154.	ГОСТ Р 52082, 8.1.5;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-220 кВ);	27.90.12.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)
1.155.	ГОСТ Р 52082, 8.8.3;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-220 кВ);	27.90.12.110	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)
1.156.	ГОСТ Р 52082, 8.5.9;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-220 кВ);	27.90.12.110	-	Изгиб	выдерживает/не выдерживает от 0 до 5000 (Н)
					Испытание крутящим моментом	выдерживает/не выдерживает от 0 до 5000 (Н)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.	ГОСТ Р 52082, 8.2; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-220 кВ);	27.90.12.110	-	Трекинг-эрозионная стойкость изолирующих элементов, изолирующих скользянов в загрязненном состоянии	соответствует/не соответствует -
1.158.	ГОСТ Р 52565, 9.3; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ);	27.12.10.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)
1.159.	ГОСТ Р 52565, 9.10.6; Технический контроль состояния ; Технический контроль состояния	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ);	27.12.10.110	-	Степень защиты	соответствует/не соответствует от IP00 до IP44

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.160.	ГОСТ Р 52565, 9.3.4; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ);	27.12.10.110	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)
1.161.	ГОСТ Р 52719, 10.1; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Габаритные размеры	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)
					Присоединительные размеры	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)
					Установочные размеры	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.161.		(ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ);				
1.162.	ГОСТ Р 52719, 10.1;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Маркировка	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.163.	ГОСТ Р 52725, 9.2; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакты и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ от 3 до 750 кВ);	27.12.10;27.12.10.190; 27.12.10.150;27.12.10. 140;27.12.10.130;27.1 2.10.120;27.12.10.110	-	Классификационное напряжение	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 300000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.163.						
1.164.	ГОСТ Р 52725, 9.11.1- 9.11.6;Физико- механические;измерения механических величин	Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакты и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ОГРАНИЧИТЕЛИ	27.12.10;27.12.10.190; 27.12.10.150;27.12.10. 140;27.12.10.130;27.1 2.10.120;27.12.10.110	-	Механическая прочность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.164.		ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ от 3 до 750 кВ);				
1.165.	ГОСТ Р 52725, 9.14; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакты и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые	27.12.10;27.12.10.190; 27.12.10.150;27.12.10. 140;27.12.10.130;27.1 2.10.120;27.12.10.110	-	Прочность при транспортировании	выдерживает/не выдерживает от 0 до 8000 (кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.165.		высоковольтные) (ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ от 3 до 750 кВ);				
1.166.	ГОСТ Р 52725, 9.15;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакты и реверсоры переменного тока	27.12.10;27.12.10.190; 27.12.10.150;27.12.10. 140;27.12.10.130;27.1 2.10.120;27.12.10.110	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0.05 до 100 (нКл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.166.		высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ от 3 до 750 кВ);				
1.167.	ГОСТ Р 52725, 9.17;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10;27.12.10.190; 27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.167.		Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ от 3 до 750 кВ);				
1.168.	ГОСТ Р 52725, 9.18; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители	27.12.10;27.12.10.190; 27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110	-	Трекингостойкость	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.168.		переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ от 3 до 750 кВ);				
1.169.	СТО 56947007-29.060.10.117- 2012, 5.1;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (Жесткая ошиновка ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ);	27.12.4;27.12.40	-	Комплектность	соответствует/не соответствует -
1.170.	СТО 56947007-29.060.10.117- 2012, 5.2;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (Жесткая ошиновка ОРУ и	27.12.4;27.12.40	-	Визуальный обзор	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.170.		ЗРУ 110-500 кВ);				
1.171.	СТО 56947007-29.060.10.117-2012, 5.3;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (Жесткая ошиновка ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ);	27.12.4;27.12.40	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Соответствие рабочим чертежам	соответствует/не соответствует -
					контрольная сборка	соответствует/не соответствует -
1.172.	СТО 56947007-29.060.10.117-2012, 9.4.10-9.4.12;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (Жесткая ошиновка ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ);	27.12.4;27.12.40	-	Испытание внешней изоляции переменным напряжением на отсутствие видимой короны	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 95000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.173.	СТО 56947007-29.060.10.117-2012, 11; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (Жесткая ошиновка ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ);	27.12.4;27.12.40	-	Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 160 (°C)
1.174.	СТО 56947007-29.060.10.117-2012, 13; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (Жесткая ошиновка ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ);	27.12.4;27.12.40	-	Прочность при транспортировании	выдерживает/не выдерживает от 0 до 8000 (кг)
1.175.	СТО 56947007-29.060.10.117-2012, 17; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (Жесткая ошиновка ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ);	27.12.4;27.12.40	-	Прочность узлов присоединения гибких связей	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.176.	ГОСТ 6815, 6.1, 6.1a; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);	27.12.4; 27.12.40	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Размер	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)
1.177.	ГОСТ 6815, 6.2, 6.2a; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);	27.12.4; 27.12.40	-	Механическая прочность	соответствует/не соответствует -
1.178.	ГОСТ 6815, 6.3; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ	27.12.4; 27.12.40	-	Характеристики контактных соединений	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.178.		МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);				
1.179.	ГОСТ 6815, 6.4; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);	27.12.4; 27.12.40	-	Степень защиты	соответствует/не соответствует от IP00 до IP44
1.180.	ГОСТ 6815, 6.6; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);	27.12.4; 27.12.40	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)
					Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.180.					Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)
					зазоры	- от 0,02 до 10000 (мм)
1.181.	ГОСТ 6815, 6.7; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);	27.12.4; 27.12.40	-	Адгезия лакокрасочного покрытия	соответствует/не соответствует -
					Качество лакокрасочных покрытий	соответствует/не соответствует -
1.182.	ГОСТ 6815, 6.9; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И	27.12.4; 27.12.40	-	Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 160 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.182.		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);				
1.183.	ГОСТ 6815, 6.14;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);	27.12.4;27.12.40	-	Электрическая проводимость	соответствует/не соответствует -
1.184.	ГОСТ 6815, 6.15, 6.16;Физико- механические;Весовые параметры (масса, плотность объем)	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);	27.12.4;27.12.40	-	Масса	соответствует/не соответствует от 0,02 до 5000 (кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.185.	СТО 56947007-29.060.10.117-2012, 16; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (Жесткая ошиновка ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ);	27.12.4;27.12.40	-	Узел свободного крепления шины	соответствует/не соответствует -
1.186.	ГОСТ Р 52726, 8.10; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 160 (°C)
1.187.	ГОСТ Р 52726, 8.4; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)
1.188.	ГОСТ Р 52726, 8.10.9; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Степень защиты	соответствует/не соответствует от IP00 до IP44

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.189.	ГОСТ Р 54827, 26; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.42; 27.11.42.000; 27.11.43; 27.11.43.000	-	Воздействия факторов окружающей среды	выдерживает/не выдерживает от -70 до 160 (°C) от 0 до 98 (%)
1.190.	ГОСТ Р 54827, 27; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.42; 27.11.42.000; 27.11.43; 27.11.43.000	-	Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 160 (°C) от 0 до 98 (%)
1.191.	ГОСТ Р 55190, 6.2; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ (КРУ) НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ); Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры	27.12.32; 27.12.32.000	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.191.		коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ;				
1.192.	ГОСТ Р 55190, 6.6; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ (КРУ) НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ); Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ;	27.12.32;27.12.32.000	-	Степень защиты	соответствует/не соответствует от IP00 до IP44
1.193.	ГОСТ Р 55190, 6.9, 6.12, 7.7, 7.9; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ (КРУ) НА НОМИНАЛЬНОЕ	27.12.32;27.12.32.000	-	Испытание механической (электромеханической) разрушающей силой	выдерживает/не выдерживает от 0 до 5000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.193.		НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ); Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 8.216, 10.2, 10.3; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Группа соединения обмоток	соответствует/не соответствует -
					Погрешность коэффициента масштабного преобразования напряжения ТН (погрешность напряжения ТН)	соответствует/не соответствует от 0,38 до 63,6 (кВ)
					Угловая погрешность (погрешность угла фазового сдвига напряжения)	соответствует/не соответствует от ± 3 до ± 2000 (мин)
1.2.	ГОСТ 2213, 7.8; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Предохранители высоковольтные (ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 3 кВ И ВЫШЕ);	27.12.10.140	-	Отключающая способность	выдерживает/не выдерживает -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 1516.2, 4;Измерение параметров физических факторов;Измерение давления	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.11.50.110;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.12.32;27.12.32.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Атмосферное давление	соответствует/не соответствует от 840 до 1060 (гПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 3 кВ И ВЫШЕ);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.	ГОСТ 1516.2, 4;Измерение параметров физических факторов;Измерение температуры	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.11.50.110;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.12.32;27.12.32.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Температура	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИ Е И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 3 кВ И ВЫШЕ);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 1516.2, 4;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.11.50.110;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.12.32;27.12.32.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Эффективная интенсивность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 3 кВ И ВЫШЕ);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	ГОСТ 1516.2, 4; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.11.50. 110;27.12;27.12.4;27.1 2.3;27.12.2;27.12.1;27. 12.10;27.12.10.190;27. 12.10.150;27.12.10.14 0;27.12.10.130;27.12.1 0.120;27.12.10.110;27. 12.31;27.12.31.000;27. 12.32;27.12.32.000;27. 33.13.120;27.90.12.11 0	-	Удельное сопротивление	соответствует/не соответствует от 0 до 20000 (мкСм/см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИ Е И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 3 кВ И ВЫШЕ);				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	ГОСТ 1516.2, 5; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.11.50.110;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.12.32;27.12.32.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 770 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 3 кВ И ВЫШЕ);				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ 1516.2, 7; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.11.50.110;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.12.32;27.12.32.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИ Е И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 3 кВ И ВЫШЕ);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.	ГОСТ 7746, 9.1;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Правильность	соответствует/не соответствует -
					Состояние поверхности	соответствует/не соответствует -
1.10.	ГОСТ 7746, 9.1;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Присоединительные размеры	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);			Габаритные размеры	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)
					Установочные размеры	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)
1.11.	ГОСТ 7746, 9.1;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объема);	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Масса	соответствует/не соответствует от 0,02 до 5000 (кг)
1.12.	ГОСТ 7746, 9.13;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Статическая нагрузка	выдерживает/не выдерживает от 0 до 5000 (Н)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	факторов	мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);				
1.13.	ГОСТ 7746, 9.15;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Испытание сбрасыванием	выдерживает/не выдерживает -
1.14.	ГОСТ 7746, 9.16;Расчетный метод;расчетный метод	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Наработка до отказа	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.		Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);				
1.15.	ГОСТ 7746, 9.11;Физико-механические;Соппротивление	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Соппротивление обмоток постоянному току	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.16.	ГОСТ 7746, 9.14;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Прочность при транспортировании	выдерживает/не выдерживает от 0 до 8000 (кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);				
1.17.	ГОСТ 7746, 9.9;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;Нагрев	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Превышение температуры нагрева частей электрических аппаратов, частей вращающихся электрических машин, трансформаторов	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)
1.18.	ГОСТ 7746, 9.5;Физико- механические;Определение электрических свойств	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	полярность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);			токовая погрешность	соответствует/не соответствует от $\pm 0,05$ до ± 20 (%)
					угловая погрешность	соответствует/не соответствует от ± 3 до ± 2000 (')
1.19.	ГОСТ 7746, 9.8;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	ток намагничивания	соответствует/не соответствует от 0,005 до 36000 (А)
1.20.	ГОСТ 7746, 9.6;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	коэффициент безопасности	соответствует/не соответствует от 0,05 до 36000 (А)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.		мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);			предельная кратность	соответствует/не соответствует от 0,05 до 36000 (А)
1.21.	ГОСТ 7746, 9.10;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Стойкость к токам короткого замыкания	- от 0,05 до 36000 (А)
1.22.	ГОСТ 7746, 9.2.1;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);			стойкость к тепловому пробую	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)
1.23.	ГОСТ 7746, 9.2.3; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)
1.24.	ГОСТ 7746, 9.2.4; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);				
1.25.	ГОСТ 7746, 9.2.6;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)
1.26.	ГОСТ 7746, 9.2.5;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0,005 до 1 (нКл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);				
1.27.	ГОСТ 7746, 9.3;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 50 до 1100000 (кОм)
1.28.	ГОСТ 7746, 9.2.2;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.		мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);				
1.29.	ГОСТ 7746, 9.4;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Пробивное напряжение	соответствует/не соответствует от 0 до 125 (кВ)
					тангенс угла диэлектрических потерь	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (%)
1.30.	ГОСТ 7746, 7;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	соответствие требованиям безопасности	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.		Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА);				
1.31.	ГОСТ 1983, 9.1;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Внешний вид и состояние (качество) поверхности	соответствует/не соответствует -
					Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Правильность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	ГОСТ 1983, 9.1;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Габаритные размеры	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000
					Присоединительные размеры	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000
					Установочные размеры	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)
1.33.	ГОСТ 1983, 9.1;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Масса	соответствует/не соответствует от 0,02 до 5000 (кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.	ГОСТ 1983, 9.13; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Статическая нагрузка	выдерживает/не выдерживает от 0 до 5000 (Н)
1.35.	ГОСТ 1983, 9.16; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Испытание сбрасыванием	выдерживает/не выдерживает -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.	ГОСТ 1983, 9.17;Расчетный метод;расчетный метод	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Средняя наработка на отказ	соответствует/не соответствует -
1.37.	ГОСТ 1983, 9.20;Физико- механические;Соппротивление	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Соппротивление обмоток постоянному току	- от 0,000001 до 300000 (Ом)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.	ГОСТ 1983, 9.15;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Прочность при транспортировании	- от 0 до 8000 (кг)
1.39.	ГОСТ 1983, 9.9;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;Нагрев	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Температура	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (град. С;°С)
					нагрев при предельной мощности	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (град. С;°С)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	ГОСТ 1983, 9.5; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	ток холостого хода	соответствует/не соответствует от 0,0005 до 36000 (А)
1.41.	ГОСТ 1983, 9.6; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	группа соединения обмоток	соответствует/не соответствует -
					погрешность напряжения	соответствует/не соответствует от ± 0,01 до ±20 (%)
					угловая погрешность	соответствует/не соответствует от ±3 до ±2000 (°)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.	ГОСТ 1983, 9.11;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	устойчивость к току короткого замыкания	выдерживает/не выдерживает от 0,05 до 36000 (А)
1.43.	ГОСТ 1983, 9.7;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Напряжение	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 125000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	ГОСТ 1983, 9.8; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Напряжение	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 125000 (В)
1.45.	ГОСТ 1983, 9.10; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Устойчивость трансформаторов к длительному однофазному замыканию питающей сети на землю	выдерживает/не выдерживает -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.	ГОСТ 1983, 9.4; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Стойкость изоляции к тепловому пробую	- от 0 до 125 (кВ)
					Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)
1.47.	ГОСТ 1983, 9.4.1; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0,005 до 1 (нКл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.	ГОСТ 1983, 9.3;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 50 до 1100000 (кОм)
1.49.	ГОСТ 1983, 9.19;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.	ГОСТ 1983, 9.2;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Пробивное напряжение	соответствует/не соответствует от 0 до 125 (кВ)
					тангенс угла диэлектрических потерь	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (%)
1.51.	ГОСТ 1983, , п.п.6.9.4, 6.12 (в части вторичных обмоток), 7;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	соответствие требованиям безопасности	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.	ГОСТ 10693, 6.2;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Размер	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)
1.53.	ГОСТ 10693, 6.2;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Дефекты	обнаружено/не обнаружено -
1.54.	ГОСТ 10693, 6.17;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Прочность при транспортировании	выдерживает/не выдерживает от 0 до 8000 (кг)
1.55.	ГОСТ 10693, 6.7;Электрофизические измерения;Электрофизическ е измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И	27.90.12.110	-	Нагрев элементов оборудования	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (град. С;°С)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.		ВЫШЕ);				
1.56.	ГОСТ 10693, 6.14; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C)
1.57.	ГОСТ 10693, 6.20; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0,005 до 1 (нКл)
1.58.	ГОСТ 10693, 6.9; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Сопrotивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.	ГОСТ 10693, 6.18;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)
1.60.	ГОСТ 10693, 6.3, 6.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Герметичность	соответствует/не соответствует -
1.61.	ГОСТ 10693, 6.8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Сопротивление	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.62.	ГОСТ 10693, 6.11;Электрофизические измерения;Электрофизическ е измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И	27.90.12.110	-	Емкость	соответствует/не соответствует от 0 до 0,001 (мФ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.		ВЫШЕ);			тангенс угла диэлектрических потерь	соответствует/не соответствует от 0,01 до 100 (%)
1.63.	ГОСТ 10693, 6.5; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)
1.64.	ГОСТ 10693, 6.10; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)
1.65.	ГОСТ 10693, 6.15; Расчетный метод; расчетный метод	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Надежность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.	ГОСТ 10693, 6.13;Физико-механические;Износ	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Количество циклов	соответствует/не соответствует -
					Механическая износостойкость	соответствует/не соответствует -
1.67.	ГОСТ 10693, 6.19;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Совместимость конструкционных материалов и покрытий между собой и с рабочей жидкостью	соответствует/не соответствует -
1.68.	ГОСТ 10693, 6.6;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ);	27.90.12.110	-	Динамическая устойчивость	соответствует/не соответствует от 0,0005 до 36000 (А)
					Термическая устойчивость	соответствует/не соответствует от 0,0005 до 36000 (А)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), 11; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.12.32;27.12.32.000; 27.12.10.110;27.12.10.120;27.12.10.190	-	Степень защиты аппаратов в оболочках	соответствует/не соответствует от IP00 до IP44

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.		кВ прочие, не включенные в другие группировки (все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды.);				
1.70.	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), 12; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.12.32;27.12.32.000; 27.12.10.110;27.12.10.120;27.12.10.190	-	Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от IP0X до IP4X

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.		(выключатели силовые высоковольтные) ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки (все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды.);				
1.71.	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), 13;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Панели и прочие комплекты	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.12.32;27.12.32.000; 27.12.10.110;27.12.10.120;27.12.10.190	-	Степень защиты от внешних твердых предметов	соответствует/не соответствует от IP0X до IP4X

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки (все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды.);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), 14; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.12.32;27.12.32.000; 27.12.10.110;27.12.10.120;27.12.10.190	-	Степень защиты от воды, обозначаемая с помощью второй характеристической цифры	соответствует/не соответствует от IPX0 до IPX4

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		кВ прочие, не включенные в другие группировки (все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды.);				
1.73.	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), 15; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.12.32;27.12.32.000; 27.12.10.110;27.12.10.120;27.12.10.190	-	Степень защиты от доступа к опасным частям	соответствует/не соответствует от IPXXA до IPXXD

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		(выключатели силовые высоковольтные) ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки (все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды.);				
1.74.	ГОСТ 20.39.312;Расчетный метод;расчетный метод	Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ;	27.12.10;27.12.10.190; 27.12.10.150;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.32;27.12.32.000;27.11.41;27.11.41.000;27.11.42;27.11.42.000;27.11.43;27.11.43.000;27.11.50;27.11.50.130;27.90.12.110	-	Надежность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.		Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.		трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Изоляторы электрические (ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ);				
1.75.	ГОСТ 3484.3;Электрофизические измерения;Электрофизическ е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Диэлектрические свойства	соответствует/не соответствует -
1.76.	ГОСТ 12.2.024;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Уровень звуковой мощности	соответствует/не соответствует от 22 до 139 (дБ) от 1,6 до 100000 (Гц)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.		Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ МАСЛЯНЫЕ);				
1.77.	ГОСТ 12.2.024;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ МАСЛЯНЫЕ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Соответствие требованиям безопасности	соответствует/не соответствует -
1.78.	ГОСТ 18620, 7;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.12.32;27.12.32.000	-	Качество маркировки	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.		мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ);				
1.79.	ГОСТ 16962.2;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие вибрации	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.12.32;27.12.32.000; 27.12.10.110;27.12.10. 120;27.12.10.190;27.1 2.31;27.12.31.000	-	Вибропрочность	выдерживает/не выдерживает от 5 до 5000 (Гц)
					Виброустойчивость	соответствует/не соответствует от 5 до 5000 (Гц)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.		Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ (ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ);			Резонансные частоты конструкции	соответствует/не соответствует от 5 до 5000 (Гц)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.	ГОСТ 14693, 5.1;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;Нагрев	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Нагрев элементов оборудования	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)
1.81.	ГОСТ 14693, 5.1.3;Расчетный метод;расчетный метод	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Надежность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.	ГОСТ Р 51369, 4; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, длительное или ускоренное	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ); Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ;	27.12.32;27.12.32.000; 27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Испытание на воздействие повышенной влажности	выдерживает/не выдерживает от 0 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.		Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контактторы электропневматические и				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.		электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (Машины, приборы и другие технические изделия всех видов.);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.	ГОСТ Р 51369, 4; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие инея и росы	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ); Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ;	27.12.32;27.12.32.000; 27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Испытание на воздействие влажности воздуха длительное, ускоренное или в условиях выпадения росы	выдерживает/не выдерживает от 0 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.		Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контактторы электропневматические и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.		электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (Машины, приборы и другие технические изделия всех видов.);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.	ГОСТ 30630.2.1, 6; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ); Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ;	27.12.32;27.12.32.000; 27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.		Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контактторы электропневматические и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.		электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (Машины, приборы и другие технические изделия всех видов.);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.	ГОСТ 30630.2.1, 7; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ); Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ;	27.12.32;27.12.32.000; 27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при транспортировании и хранении	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.		Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контактторы электропневматические и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.		электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (Машины, приборы и другие технические изделия всех видов.);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.	ГОСТ 30630.2.1, 8; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие изменения температуры среды	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ); Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ;	27.12.32;27.12.32.000; 27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Испытание на воздействие изменения температуры среды	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.		Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контактторы электропневматические и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.		электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (Машины, приборы и другие технические изделия всех видов.);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.	ГОСТ 30630.2.1, 4; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ); Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ;	27.12.32;27.12.32.000; 27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Воздействие повышенной рабочей температуры среды	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.		Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контактторы электропневматические и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.		электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (Машины, приборы и другие технические изделия всех видов.);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.	ГОСТ 30630.2.1, 5; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ); Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ;	27.12.32;27.12.32.000; 27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Воздействие повышенной рабочей температуры среды	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.		Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контактторы электропневматические и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.		электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (Машины, приборы и другие технические изделия всех видов.);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.	ГОСТ 30630.2.1; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ); Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ;	27.12.32;27.12.32.000; 27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Испытания на воздействие факторов внешней среды	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C) от 0 до 99 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.		Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контактторы электропневматические и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.		электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (Машины, приборы и другие технические изделия всех видов.);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.	ГОСТ 14693, 5.3;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)
1.91.	ГОСТ Р 51369, 5;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, длительное или ускоренное	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ); Трансформаторы с жидким	27.12.32;27.12.32.000; 27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.33.13.120;	-	Испытание на воздействие повышенной влажности	выдерживает/не выдерживает от 0 до 99 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.		диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей	27.90.12.110			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.		на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакты и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.		электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (Машины, приборы и другие технические изделия всех видов.);				
1.92.	ГОСТ Р 51369, 7; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие инея и росы	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ); Трансформаторы с жидким диэлектриком ;	27.12.32;27.12.32.000; 27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Испытание на воздействие инея с последующим оттаиванием	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.		Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.		; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакты и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.		коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (Машины, приборы и другие технические изделия всех видов.);				
1.93.	ГОСТ Р 51369-99 , 8;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ); Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким	27.12.32;27.12.32.000; 27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	работоспособность при воздействии гололеда	работоспособен/не работоспособен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.		диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.		Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакты и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.		напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (Машины, приборы и другие технические изделия всех видов.);				
1.94.	ГОСТ 14694, 1.1;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Соответствие	соответствует/не соответствует -
					Состояние поверхности	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.	ГОСТ 14694, 8; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32; 27.12.32.000	-	Прочность при транспортировании	выдерживает/не выдерживает от 0 до 8000 (кг)
1.96.	ГОСТ 14694, 3; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32; 27.12.32.000	-	Максимальная температура нагрева	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.	ГОСТ 14694, 6; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32; 27.12.32.000	-	Устойчивость к механическому воздействию	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к климатическим воздействиям	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C) от 0 до 99 (%)
1.98.	ГОСТ 14694, 5; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32; 27.12.32.000	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.	ГОСТ 14694, 4; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Испытание механической (электромеханической) разрушающей силой	соответствует/не соответствует -
1.100.	ГОСТ 14694, 10; Технический контроль состояния ; Технический контроль состояния	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Взаимозаменяемость	соответствует/не соответствует -
					Соответствие	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.101.	ГОСТ 4997, 3.1-3.3;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой (КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ);	22.19.72.000	-	Глубина рифления	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)
					Толщина	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)
1.102.	ГОСТ 4997, 3.1-3.3;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой (КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ);	22.19.72.000	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
1.103.	ГОСТ 4997, 3.4;Электрофизические измерения;Электрофизическ е измерения	Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой (КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ);	22.19.72.000	-	Электрическая прочность	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)
					Ток утечки	соответствует/не соответствует от 0,0005 до 36000 (А)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.	ГОСТ 20493, 8.2;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Приборы электроизмерительные лабораторные аналоговые прочие (УКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ);	26.51.43.149	-	Соответствие	соответствует/не соответствует -
1.105.	ГОСТ 20493, 8.9;Электрофизические измерения;Электрофизическ и измерения	Приборы электроизмерительные лабораторные аналоговые прочие (УКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ);	26.51.43.149	-	Напряжение	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 125000 (В)
1.106.	ГОСТ 20493, 8.10;Электрофизические измерения;Электрофизическ и измерения	Приборы электроизмерительные лабораторные аналоговые прочие (УКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ);	26.51.43.149	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 125000 (В)
1.107.	ГОСТ 15140, 2, 4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие (МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ);	20.30.22.110	-	Адгезия лакокрасочного покрытия	соответствует/не соответствует -
					Качество лакокрасочных покрытий	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.108.	ГОСТ 17441, 2.2; Функциональные испытания систем и элементов конструкции; Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов (СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ);	27.33.13.120	-	Конструкция и размеры	соответствует/не соответствует -
1.109.	ГОСТ 17441, 2.3; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов (СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ);	27.33.13.120	-	Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C) от 0 до 99 (%)
1.110.	ГОСТ 17441, 2.4; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов (СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ);	27.33.13.120	-	Физико-механические свойства	соответствует/не соответствует -
1.111.	ГОСТ 17441, 2.6; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов (СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ);	27.33.13.120	-	Электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.	ГОСТ 17441, 2.7;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;Нагрев	Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов (СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ);	27.33.13.120	-	Испытание на нагревание номинальным (длительно-допустимым) током	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)
1.113.	ГОСТ 17441, 2.8;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;Нагрев	Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов (СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ);	27.33.13.120	-	Нагрев	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)
1.114.	ГОСТ 17441, 2.9;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов (СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ);	27.33.13.120	-	Стойкость при сквозных токах	выдерживает/не выдерживает от 0,05 до 36000 (А)
1.115.	ГОСТ 17441, 2.10;Испытания на надежность, долговечность;прочие методы исследований (испытаний) на надежность, долговечность	Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов (СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ);	27.33.13.120	-	Надежность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.116.	ГОСТ Р 55194, 5; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.12.32;27.12.32.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Стандартный полный грозовой импульс	выдерживает/не выдерживает от 0 до 770 (кВ)
					Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.116.		защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакты и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.116.		Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 750 кВ);				
1.117.	ГОСТ Р 55194, 7; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.12;27.12.4;27.12.3;	-	Испытательное напряжение грозового импульса	выдерживает/не выдерживает от 0 до 770 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.117.		Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1	27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.12.32;27.12.32.000;27.33.13.120;27.90.12.110		Электрическая прочность	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.117.		кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакты и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.117.		коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 750 кВ);				
1.118.	ГОСТ 16357, 6.1.3;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 кВ);	27.12.10.130	-	Маркировка и указания по эксплуатации	соответствует/не соответствует -
					Отсутствие механических повреждений	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.119.	ГОСТ 16357, 6.1.3;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем)	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 кВ);	27.12.10.130	-	Масса	соответствует/не соответствует от 0,02 до 5000 (кг)
1.120.	ГОСТ 16357, 6.1.3;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 кВ);	27.12.10.130	-	Конструкция и размеры	соответствует/не соответствует -
1.121.	ГОСТ 16357, 6.1.4;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 кВ);	27.12.10.130	-	Напряжение	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 125000 (В)
1.122.	ГОСТ 16357, 6.2.1;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО	27.12.10.130	-	Переменное напряжение	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 125000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.		600 кВ);			Пробивное напряжение	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 125000 (В)
1.123.	ГОСТ 16357, 6.2.2; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 кВ);	27.12.10.130	-	Переменное напряжение	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 125000 (В)
					Пробивное напряжение	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 125000 (В)
1.124.	ГОСТ 16357, 6.2.3; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 кВ);	27.12.10.130	-	Напряжение грозового импульса	соответствует/не соответствует от 0 до 770 (кВ)
1.125.	ГОСТ 16357, 6.2.4; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО	27.12.10.130	-	Напряжение грозового импульса	соответствует/не соответствует от 0 до 770 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.		600 кВ);			Пробивное напряжение	соответствует/не соответствует от 0 до 770 (кВ)
1.126.	ГОСТ 16357, 6.2.5; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 кВ);	27.12.10.130	-	Напряжение грозового импульса	соответствует/не соответствует от 0 до 770 (кВ)
					Пробивное напряжение	соответствует/не соответствует от 0 до 770 (кВ)
1.127.	ГОСТ 16357, 6.2.10; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 кВ);	27.12.10.130	-	Переменное напряжение	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 125000 (В)
1.128.	ГОСТ 16357, 6.2.15; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО	27.12.10.130	-	Электрическая прочность	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.		600 кВ);				
1.129.	ГОСТ 16357, 6.2.16;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 кВ);	27.12.10.130	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)
1.130.	ГОСТ 16357, 6.2.17.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Разрядники высоковольтные (РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 кВ);	27.12.10.130	-	Механическая прочность	соответствует/не соответствует -
1.131.	ГОСТ 16772, 5.2;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Группа соединения обмоток	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.		мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);			Коэффициент трансформации	соответствует/не соответствует -
1.132.	ГОСТ 16772, 5.4;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Стандартный полный грозовой импульс	выдерживает/не выдерживает от 0 до 770 (кВ)
					Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.132.		электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);				
1.133.	ГОСТ 16772, 5.7; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Потери холостого хода	соответствует/не соответствует от 0 до 50 (кВт)
					Ток холостого хода	соответствует/не соответствует от 0,05 до 36000 (А)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.133.		электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);				
1.134.	ГОСТ 16772, 5.8; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Потери короткого замыкания Напряжение короткого замыкания	соответствует/не соответствует от 0 до 50 (кВт) соответствует/не соответствует от 0,0001 до 125000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.	ГОСТ 16772, 5.11;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Сопротивление обмоток постоянному току	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.136.	ГОСТ 16772, 5.13;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Потери холостого хода	соответствует/не соответствует от 0 до 50 (кВт)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.136.		Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);				
1.137.	ГОСТ 16772, 5.15;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;Нагрев	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Нагрев	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.		Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);				
1.138.	ГОСТ 16772, 5.16;Электрофизические измерения;Электрофизическ и е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Сопротивление нулевой последовательности	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.138.		Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);				
1.139.	ГОСТ 16772, 5.18; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C) от 0 до 99 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.139.		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);				
1.140.	ГОСТ 16772, 5.20;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;Нагрев	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	перегрев контактов съемных вводов	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.141.	ГОСТ 16772, 5.21;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Визуальная индикация (маркировка)	соответствует/не соответствует -
1.142.	ГОСТ 16772, 5.22;Испытания на надежность, долговечность;прочие методы исследований (испытаний) на надежность, долговечность	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Надежность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.142.		Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);				
1.143.	ГОСТ 16772, 5.23;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем)	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Масса	соответствует/не соответствует от 0,02 до 5000 (кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.		Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);				
1.144.	ГОСТ 16772, 5.12;Электрофизические измерения;Электрофизическ ие измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Тангенс угла диэлектрических потерь	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (%)
					Коэффициент абсорбции	соответствует/не соответствует -
					Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.144.		Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ);			Электрическая емкость	соответствует/не соответствует от 0 до 5000 (пФ)
1.145.	ГОСТ 16962.1, 1, 2; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.12;27. 12.4;27.12.3;27.12.2;2 7.12.1;27.12.10;27.12. 10.190;27.12.10.150;2 7.12.10.140;27.12.10.1 30;27.12.10.120;27.12. 10.110;27.12.31;27.12. 31.000;27.12.32;27.12. 32.000;27.33.13.120;2 7.90.12.110	-	Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C) от 0 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.145.		регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.145.		краткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (Машины, приборы и другие технические изделия всех видов);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.	ГОСТ 20.57.406; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120;27.12;27.12.4;27.12.3;27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.12.32;27.12.32.000;27.33.13.120;27.90.12.110	-	Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C) от 0 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.		защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакты и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.		Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ; Изоляторы электрические (ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ, КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ);				
1.147.	ГОСТ 8.217, 9.5; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	полярность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.147.		Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;			угловая погрешность	соответствует/не соответствует от - 600 до + 600 (')
					Относительная токовая погрешность	соответствует/не соответствует от -20 до +20 (%)
1.148.	ГОСТ 3484.1, 6;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Ток холостого хода	соответствует/не соответствует от 0,0005 до 36000 (A)
1.149.	ГОСТ 3484.1, 2;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Коэффициент трансформации	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.		мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;				
1.150.	ГОСТ 3484.1, 3;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Группа соединения обмоток	соответствует/не соответствует -
1.151.	ГОСТ 3484.1, 4;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Сопротивление обмоток постоянному току	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.151.						
1.152.	ГОСТ 3484.1, 5;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Потери короткого замыкания	соответствует/не соответствует от 0 до 50 (кВт)
					Напряжение короткого замыкания	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 125000 (В)
1.153.	ГОСТ 3484.1, 6;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Потери холостого хода	соответствует/не соответствует от 0 до 50 (кВт)
					Ток холостого хода	соответствует/не соответствует от 0,0005 до 36000 (А)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.154.	ГОСТ 3484.1, 7; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Сопротивление нулевой последовательности	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.155.	ГОСТ 3484.1, 8; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Гармонические составляющие тока	соответствует/не соответствует -
1.156.	ГОСТ 17717, 7.1; Технический контроль состояния ; Технический контроль состояния	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные)	27.12.10.110	-	Внешний вид и состояние (качество) поверхности, включая чистоту обработки (шероховатость)	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.156.		(ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 кВ);			Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Правильность	соответствует/не соответствует -
1.157.	ГОСТ 17717, 7.1;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 кВ);	27.12.10.110	-	Габаритные размеры	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)
					Присоединительные размеры	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.					Установочные размеры	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)
1.158.	ГОСТ 17717, 7.1; Физико-механические; Весовые параметры (масса, плотность объем);	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 кВ);	27.12.10.110	-	Масса	соответствует/не соответствует от 0,02 до 5000 (кг)
1.159.	ГОСТ 17717, 7.3; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 кВ);	27.12.10.110	-	Нагрев при продолжительном режиме работы	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (град. С; °С)
					Сопротивление	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.160.	ГОСТ 17717, 7.4; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 кВ);	27.12.10.110	-	Электромеханические характеристики и исправности действия механизмов	соответствует/не соответствует -
					время срабатывания	соответствует/не соответствует от 0,001 до 5,2 (с)
					механическая износостойкость	соответствует/не соответствует -
					скорость	соответствует/не соответствует от 0,002 до 20 (м/с)
					Напряжение	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 125000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.161.	ГОСТ 17717, 7.8.1;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 кВ);	27.12.10.110	-	Надежность по механическому ресурсу	соответствует/не соответствует -
1.162.	ГОСТ 17717, 7.5;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 кВ);	27.12.10.110	-	Стойкость при сквозных токах короткого замыкания	соответствует/не соответствует -
1.163.	ГОСТ 17717, 7.10;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 3 ДО 10	27.12.10.110	-	Временные характеристики	соответствует/не соответствует от 0,001 до 5,2 (с)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.163.		кВ);			Механические оперирования (цикличность: В, О, ВО)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C) от 0 до 99 (%)
1.164.	ГОСТ 17717, 7.6;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 кВ);	27.12.10.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)
1.165.	ГОСТ 17717, 5;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 3 ДО 10	27.12.10.110	-	Соответствие требованиям безопасности	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.165.		кВ);				
1.166.	ГОСТ 14695, 6.1;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Наличие приспособлений, препятствующих самотвинчиванию крепежа	наличие/отсутствие -
					Соответствие рабочим чертежам и схемам	соответствует/не соответствует -
					Состояние лакокрасочных и иных защитных покрытий	соответствует/не соответствует -
					Табличка, содержащая обозначение, заводской номер дату изготовления и технические данные КТП	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.167.	ГОСТ 14695, 6.3; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Прочность при транспортировании	выдерживает/не выдерживает от 0 до 8000 (кг)
1.168.	ГОСТ 14695, 6.2; Расчетный метод; расчетный метод	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Надежность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.169.	ГОСТ 14695, 3.32;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Соответствие требованиям безопасности	соответствует/не соответствует -
1.170.	ГОСТ 18425, 4;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.12;27.12.4;27.12.3; 27.12.2;27.12.1;27.12. 10;27.12.10.190;27.12. 10.150;27.12.10.140;2 7.12.10.130;27.12.10.1 20;27.12.10.110;27.12. 31;27.12.31.000;27.12. 32;27.12.32.000;27.90. 12.110	-	Испытание на сбрасывание	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.170.		катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контактторы электропневматические и электромагнитные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.170.		высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Изоляторы электрические (УПАКОВКА ТРАНСПОРТНАЯ				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.170.		НАПОЛНЕННАЯ);				
1.171.	ГОСТ 23216, 5.2.4; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.12;27.12.4;27.12.3; 27.12.2;27.12.1;27.12.10;27.12.10.190;27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.12.32;27.12.32.000;27.90.12.110	-	Прочность	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.171.		Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контактторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.171.		реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Изоляторы электрические (ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ);				
1.172.	ГОСТ 20248, 12;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ	27.12.32;27.12.32.000	-	Прочность	выдерживает/не выдерживает -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.172.		(ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ до 10 кВ);				
1.173.	ГОСТ 20248, 2; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ до 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Максимальная температура нагрева	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)
1.174.	ГОСТ 20248, 8; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ	27.12.32;27.12.32.000	-	Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C) от 0 до 99 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.174.		ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ до 10 кВ);				
1.175.	ГОСТ 20248, 10;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ до 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)
1.176.	ГОСТ 20248, 9;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ	27.12.32;27.12.32.000	-	Соппротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.176.		КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ до 10 кВ);				
1.177.	ГОСТ 20248, 4.1;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ до 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Правильность сборки	соответствует/не соответствует -
1.178.	ГОСТ 20248, 5;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ	27.12.32;27.12.32.000	-	Функционирование	функционирует/не функционирует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.178.		МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ до 10 кВ);				
1.179.	ГОСТ 20248, 6;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональны е испытания систем и элементов конструкции	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ до 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Работа блокировок органов управления	функционирует/не функционирует -
1.180.	ГОСТ 20248, 13;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ	27.12.32;27.12.32.000	-	Взаимозаменяемость	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.180.		МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ до 10 кВ);				
1.181.	ГОСТ 20248, 7;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональны е испытания систем и элементов конструкции	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ от 25 до 2500 кВ·А НА НАПРЯЖЕНИЕ до 10 кВ);	27.12.32;27.12.32.000	-	Прочность	выдерживает/не выдерживает -
1.182.	ГОСТ 20494, 8.2;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения (ШТАНГИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ И ШТАНГИ ПЕРЕНОСНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ);	27.12.10.120	-	Размер	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)
					Соответствие	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.	ГОСТ 20494, 8.4;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения (ШТАНГИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ И ШТАНГИ ПЕРЕНОСНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ);	27.12.10.120	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)
1.184.	Приказ Минэнерго России № 261;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Перчатки резиновые (Перчатки диэлектрические); Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки (Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока);	22.19.60.110;25.73.30. 290	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)
1.185.	ГОСТ 13385, 4.7;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ;	15.20.32.121	-	Ток утечки	соответствует/не соответствует от 0,05 до 36000 (А)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.186.	ГОСТ Р 55187, 9.1;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Размер	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)
1.187.	ГОСТ Р 55187, 9.1;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Дефекты материала и изготовления	наличие/отсутствие -
1.188.	ГОСТ Р 55187, 9.17;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Температура	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)
1.189.	ГОСТ Р 55187, 9.21;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО	27.90.12.110	-	Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C) от 0 до 99 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.189.		ТОКА);				
1.190.	ГОСТ Р 55187, 9.8; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)
1.191.	ГОСТ Р 55187, 9.10; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Испытательное напряжение грозового импульса	выдерживает/не выдерживает от 0 до 770 (кВ)
					Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)
1.192.	ГОСТ Р 55187, 9.11; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО	27.90.12.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.192.		ТОКА);				
1.193.	ГОСТ Р 55187, 9.9; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0,005 до 1 (нКл)
1.194.	ГОСТ Р 55187, 9.4; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.195.	ГОСТ Р 55187, 9.5; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.196.	ГОСТ Р 55187, 9.7; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Емкость	соответствует/не соответствует от 0 до 0,000001 (Ф)
					Тангенс угла диэлектрических потерь	соответствует/не соответствует от 0,001 до 100 (%)
1.197.	ГОСТ Р 55187, 9.6; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.198.	ГОСТ Р 55187, 9.18; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Стойкость при сквозных токах	выдерживает/не выдерживает от 0,0005 до 36000 (А)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.199.	ГОСТ Р 55187, 9.19; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Статическая нагрузка	выдерживает/не выдерживает от 0,02 до 5000 (кг)
1.200.	ГОСТ Р 55187, 9.22; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Влагостойкость	соответствует/не соответствует -
1.201.	ГОСТ Р 55187, 9.24; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Воспламеняемость	соответствует/не соответствует -
1.202.	ГОСТ Р 55187, 9.14; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО	27.90.12.110	-	Длина пути утечки	- от 0,02 до 10000 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.202.		ТОКА);				
1.203.	ГОСТ Р 55187, 9.16;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Герметичность в местах уплотнений, соединений и по наружным поверхностям	соответствует/не соответствует -
1.204.	ГОСТ Р 55187, 9.2;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов	Изоляторы электрические (ВВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА);	27.90.12.110	-	Герметичность	выдерживает/не выдерживает от 0 до 1 (МПа)
1.205.	ГОСТ 22756, 1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 2.5, 2.8;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.205.		мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ (СИЛОВЫЕ И НАПРЯЖЕНИЯ) И РЕАКТОРЫ);				
1.206.	ГОСТ 22756, 1.5, 2.7, 2.10; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.206.		трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ (СИЛОВЫЕ И НАПРЯЖЕНИЯ) И РЕАКТОРЫ);				
1.207.	ГОСТ 22756, 1.5.9, 2.6.8, 2.7.13, 2.10.2, 3.3, 3.4; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0,005 до 1 (нКл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.207.		прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ (СИЛОВЫЕ И НАПРЯЖЕНИЯ) И РЕАКТОРЫ);				
1.208.	ГОСТ 1516.3, 4.10;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ;	27.12.10;27.12.10.120; 27.12.10.110;27.12.32; 27.12.32.000;27.11.41; 27.11.41.000;27.11.42; 27.11.42.000;27.11.43; 27.11.43.000;27.90.12. 110	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0,005 до 1 (нКл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.208.		Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Изоляторы электрические ;				
1.209.	ГОСТ 20074, 5; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры	27.12.10;27.12.10.120; 27.12.10.110;27.12.32; 27.12.32.000;27.11.41; 27.11.41.000;27.11.42; 27.11.42.000;27.11.43; 27.11.43.000;27.90.12.110	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0,005 до 1 (нКл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.		коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Изоляторы электрические ;				
1.210.	ГОСТ 21023, 4;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0,005 до 1 (нКл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.	ГОСТ 2933, 4.2; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты (АППАРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ); Аппараты электрические для управления электротехническими установками прочие, не включенные в другие группировки (АППАРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ);	27.33.13.160;27.33.13.169	-	Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.212.	ГОСТ 9920, 2; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные); Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на	27.12.10.110;27.12.10.120;27.12.32;27.12.32.000;27.11.42;27.11.42.000;27.11.43;27.11.43.000	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.		напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;				
1.213.	ГОСТ 28779, 8, 9; Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность; Воспламеняемость	Компоненты электрические для машин и оборудования, не включенные в другие группировки (МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ);	27.90.33.120	-	Время горения	соответствует/не соответствует от 0,001 до 3600 (с)
					Испытательное пламя	выдерживает/не выдерживает -
1.214.	ГОСТ 28856, 5.1.1.5, 5.1.2.2, 5.1.3.7-5.1.3.9, 5.1.2.1, 5.1.1.2, 5.1.2.5, 5.1.3.3, 5.1.3.6; Электрофизические измерения; Электрофизические	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ);	27.90.12.110	-	50%-ное разрядное напряжение в загрязненном и увлажненном состоянии	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 125000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.214.	измерения					
1.215.	ГОСТ 6581, 2; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Компоненты электрические для машин и оборудования, не включенные в другие группировки (МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖИДКИЕ);	27.90.33.120	-	Тангенс угла диэлектрических потерь	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (%)
1.216.	ГОСТ 6581, 4; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Компоненты электрические для машин и оборудования, не включенные в другие группировки (МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖИДКИЕ);	27.90.33.120	-	Пробивное напряжение	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 125000 (В)
1.217.	ГОСТ 12.2.007.0; Технический контроль состояния ; Технический контроль состояния	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Панели и прочие комплекты	27.12.10.110; 27.12.10.120; 27.12.32; 27.12.32.000; 27.11.41; 27.11.41.000; 27.11.42; 27.11.42.000; 27.11.43; 27.11.43.000; 27.11.50; 27.11.50.130	-	Требования безопасности	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.		электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие (ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.218.	ГОСТ 12.2.007.2;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические	27.12.10.110;27.12.10. 120;27.12.32;27.12.32. 000;27.11.41;27.11.41. 000;27.11.42;27.11.42. 000;27.11.43;27.11.43. 000;27.11.50;27.11.50. 130	-	Требования безопасности	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.218.		электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие (ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ);				
1.219.	ГОСТ 12.2.007.3;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ;	27.12.10.110;27.12.10. 120;27.12.32;27.12.32. 000;27.11.41;27.11.41. 000;27.11.42;27.11.42. 000;27.11.43;27.11.43. 000;27.11.50;27.11.50. 130	-	Требования безопасности	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.219.		Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие (ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ);				
1.220.	ГОСТ 12.2.007.4;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты	27.12.10.110;27.12.10. 120;27.12.32;27.12.32. 000;27.11.41;27.11.41. 000;27.11.42;27.11.42. 000;27.11.43;27.11.43. 000;27.11.50;27.11.50. 130	-	Требования безопасности	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.220.		электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие (ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ);				
1.221.	ГОСТ Р 51321.1, 8.3.1;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры	27.12.31;27.12.31.000	-	Качество монтажа	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.221.	конструкции	коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления);			Функционирование	соответствует/не соответствует -
1.222.	ГОСТ Р 51321.1, 8.3.1;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления);	27.12.31;27.12.31.000	-	Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.223.	ГОСТ Р 51321.1, 8.2.1;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления);	27.12.31;27.12.31.000	-	Предельные значения превышения температуры	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (град. С;°С)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.224.	ГОСТ Р 51321.1, 8.3.4; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления);	27.12.31;27.12.31.000	-	Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.225.	ГОСТ Р 51321.1, 8.2.7; Технический контроль состояния ; Технический контроль состояния	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления);	27.12.31;27.12.31.000	-	Степень защиты	соответствует/не соответствует от IP00 до IP44
1.226.	ГОСТ Р 51321.1, 8.2.2, 8.3.2; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на	27.12.31;27.12.31.000	-	Электроизоляционные свойства	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.226.		напряжение не более 1 кВ (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления);				
1.227.	ГОСТ Р 51321.1, 8.2.4; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления);	27.12.31;27.12.31.000	-	Сопротивление	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
					Ток	соответствует/не соответствует от 0,0005 до 36000 (А)
					Эффективность цепи защиты	соответствует/не соответствует -
1.228.	ГОСТ Р 51321.1, 8.2.5; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ (Устройства комплектные	27.12.31;27.12.31.000	-	Размеры воздушных зазоров и расстояний утечки	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.228.		низковольтные распределения и управления);				
1.229.	ГОСТ Р 51321.1, 8.2.6;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональны е испытания систем и элементов конструкции	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления);	27.12.31;27.12.31.000	-	Механическая работоспособность	соответствует/не соответствует -
1.230.	ГОСТ Р 51321.1, 8.3.3;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления);	27.12.31;27.12.31.000	-	Проверка средств защиты и электрической непрерывности цепи защиты	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.	ГОСТ Р 51321.1, 8.2.3; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления);	27.12.31;27.12.31.000	-	Стойкость к токам короткого замыкания	соответствует/не соответствует от 0,0005 до 36000 (А)
1.232.	ГОСТ Р 51321.1; Конструктивное исполнение (экспертиза); Конструктивное исполнение (экспертиза)	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления);	27.12.31;27.12.31.000	-	Соответствие требованиям безопасности	соответствует/не соответствует -
1.233.	ГОСТ 26093, 5.1-5.4; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Изоляторы электрические ;	27.90.12.110	-	Конструкция и размеры	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.	ГОСТ 26093, 5.1-5.4;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Изоляторы электрические ;	27.90.12.110	-	Внешний вид и состояние (качество) поверхности	соответствует/не соответствует -
1.235.	ГОСТ 26093, 5.10;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Изоляторы электрические ;	27.90.12.110	-	Прочность при транспортировании	выдерживает/не выдерживает от 0 до 8000 (кг)
1.236.	ГОСТ 26093, 2.1.8;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Изоляторы электрические ;	27.90.12.110	-	Нагрев номинальным током	соответствует/не соответствует от 0,0005 до 36000 (А)
1.237.	ГОСТ 26093, 4.2, 4.3;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Изоляторы электрические ;	27.90.12.110	-	Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C) от 0 до 99 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.	ГОСТ 26093, 2.2.1.1;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Изоляторы электрические ;	27.90.12.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)
1.239.	ГОСТ 26093, 2.2.1.10;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Изоляторы электрические ;	27.90.12.110	-	Электрическая прочность при воздействии инея с последующим его оттаиванием	выдерживает/не выдерживает от 0,0001 до 300000 (В)
1.240.	ГОСТ 26093, 2.1.9, 2.2.1.6;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Изоляторы электрические ;	27.90.12.110	-	термическая стойкость	выдерживает/не выдерживает от 0,0005 до 36000 (А)
1.241.	ГОСТ Р 52034, 7.5.2;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Изоляторы электрические ;	27.90.12.110	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.	ГОСТ Р 55195, 4.10;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Изоляторы электрические ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ;	27.90.12.110;27.11.41; 27.11.41.000;27.11.42; 27.11.42.000;27.11.43; 27.11.43.000;27.11.50; 27.11.50.130;27.11.50. 120;27.12;27.12.4;27.1 2.3;27.12.2;27.12.1;27. 12.10;27.12.10.190;27. 12.10.150;27.12.10.14 0;27.12.10.130;27.12.1 0.120;27.12.10.110;27. 12.31;27.12.31.000;27. 12.32;27.12.32.000;27. 33.13.120	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0,005 до 1 (нКл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.		Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.		высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 1 ДО 750 кВ);				
1.243.	ГОСТ Р 56738, 13.2;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Стандартный полный грозовой импульс	выдерживает/не выдерживает от 0 до 770000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.		Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ И РЕАКТОРЫ);			Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 770000 (В)
1.244.	ГОСТ Р 56738, 13.3;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Стандартный срезанный грозовой импульс	выдерживает/не выдерживает от 0 до 770000 (В)
					Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 770000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.		газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ И РЕАКТОРЫ);				
1.245.	ГОСТ Р 56738, 11.3;Электрофизические измерения;Электрофизическ е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.		Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ И РЕАКТОРЫ);				
1.246.	ГОСТ Р 56738, 10;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ И РЕАКТОРЫ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.	ГОСТ Р 56738, 12;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ И РЕАКТОРЫ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)
1.248.	ГОСТ Р 56738, 11.2;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.		мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ И РЕАКТОРЫ);				
1.249.	ГОСТ Р 56738, 9;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.		трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ И РЕАКТОРЫ);				
1.250.	ГОСТ Р 52726, 8.1;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Габаритные размеры	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)
					Зазоры	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)
					Присоединительные размеры	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.	ГОСТ Р 52726, 8.1;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Масса	соответствует/не соответствует от 0,02 до 5000 (кг)
1.252.	ГОСТ Р 52726, 8.1;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Внешний вид и состояние (качество) поверхности	соответствует/не соответствует -
					Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Упаковка	соответствует/не соответствует -
1.253.	ГОСТ Р 52726, 8.2;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Проверка исправности действия механизмов	выдерживает/не выдерживает -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.	ГОСТ Р 52726, 8.5;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Исправность действия механизмов разъединителей и заземлителей, механическая износостойкость и повышенная механическая износостойкость (цикличность: В,О)	соответствует/не соответствует -
					Работа вспомогательных контактов	соответствует/не соответствует -
					наличие блокировок	наличие/отсутствие -
					ход контактов	соответствует/не соответствует от 0,02 до 900 (мм)
1.255.	ГОСТ Р 52726, 8.5;Физико- механические;измерение времени и частоты	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Время	соответствует/не соответствует от 0,001 до 5,2 (с)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.						
1.256.	ГОСТ Р 52726, 8.5;Физико-механические;Соппротивление	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Соппротивление главной цепи разъединителя и заземлителя	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
					Соппротивление катушек управления	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.257.	ГОСТ Р 52726, 8.14;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Коэффициент запаса механической прочности изоляторов	соответствует/не соответствует -
1.258.	ГОСТ Р 52726, 8.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Статистическое усилие, прикладываемое к рукояткам механических блокировочных устройств	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.259.	ГОСТ Р 52726, 8.5.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Оперирование при приложении номинальной статической механической нагрузки к выводам.	Выполняется/не выполняется -
1.260.	ГОСТ Р 52726, 8.3;Физико-механические;Соппротивление	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Соппротивление	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.261.	ГОСТ Р 52726, 8.19;Физико-механические;Соппротивление	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Соппротивление	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.262.	ГОСТ Р 52726, 8.12;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Прочность при транспортировании	выдерживает/не выдерживает от 0 до 8000 (кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.	ГОСТ Р 52726, 8.8; Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность; Нагрев	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Температура	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)
1.264.	ГОСТ Р 52726, 8.9; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Стойкость при сквозных токах короткого замыкания	выдерживает/не выдерживает от 0,05 до 36000 (А)
1.265.	ГОСТ Р 52726, 8.11; Расчетный метод; расчетный метод	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Надежность	соответствует/не соответствует -
1.266.	ГОСТ Р 52726, 8.10; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C) от 0 до 99 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.267.	ГОСТ Р 52726, 8.7;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Возможность оперирования	работоспособен/не работоспособен -
1.268.	ГОСТ Р 52726, 8.21;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Отключающая способность вспомогательных контактов при пропускании тока в течение времени и оперирование контактами	соответствует/не соответствует -
1.269.	ГОСТ Р 52726, 8.20;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Кратковременный ток	выдерживает/не выдерживает от 0,0005 до 36000 (А)
					номинальный длительно пропускаемый ток	выдерживает/не выдерживает от 0,0005 до 36000 (А)
1.270.	ГОСТ Р 52726, 8.4;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.						
1.271.	ГОСТ Р 52726, 8.10.9;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	Степень защиты	соответствует/не соответствует от IP00 до IP44
1.272.	ГОСТ Р 52726, 6;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10.120	-	соответствие требованиям безопасности	соответствует/не соответствует -
1.273.	ГОСТ Р 52082, 8.5.13;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-220 кВ);	27.90.12.110	-	Механическая прочность при транспортировании	выдерживает/не выдерживает -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.274.	ГОСТ Р 52082, 8.1.5; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-220 кВ);	27.90.12.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)
1.275.	ГОСТ Р 52082, 8.8.3; Измерение параметров физических факторов; Прочие методы измерения физических факторов	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-220 кВ);	27.90.12.110	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)
1.276.	ГОСТ Р 52082, 8.5.9; Измерение параметров физических факторов; Прочие методы измерения физических факторов	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-220 кВ);	27.90.12.110	-	Изгиб	выдерживает/не выдерживает от 0 до 5000 (Н)
					Испытание крутящим моментом	выдерживает/не выдерживает от 0 до 5000 (Н)
1.277.	ГОСТ Р 52082, 8.7; Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность; Восплам	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-220	27.90.12.110	-	Стойкость к воспламеняемости	соответствует/не соответствует -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.277.		кВ);				
1.278.	ГОСТ Р 52082, 8.2; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-220 кВ);	27.90.12.110	-	Трекинг-эрозионная стойкость изолирующих элементов, изолирующих скользунов в загрязненном состоянии	соответствует/не соответствует -
1.279.	ГОСТ Р 52082, 8.1.6; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-220 кВ);	27.90.12.110	-	50%-ное разрядное напряжение в загрязненном и увлажненном состоянии	соответствует/не соответствует -
1.280.	ГОСТ 8024, 2; Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность; Нагрев	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-220 кВ); Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие	27.90.12.110; 27.11.41; 27.11.41.000; 27.11.42; 27.11.42.000; 27.11.43; 27.11.43.000; 27.11.50; 27.11.50.130; 27.11.50.120; 27.12; 27.12.4; 27.12.3; 27.12.2; 27.12.1; 27.12.10; 27.12.10.190; 27.12.10.150; 27.12.10.140;	-	Температура нагрева	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)
					Электрическое сопротивление постоянному току	- от 0,000001 до 300000 (Ом)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.		мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические ; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты ; Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических	27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110;27.12.31;27.12.31.000;27.12.32;27.12.32.000;27.313.120			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.		цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.		электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ; Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов (АППАРАТЫ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000 В);				
1.281.	ГОСТ 3484.2;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;Нагрев	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Температура нагрева	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.281.						
1.282.	ГОСТ 3484.5; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Герметичность	выдерживает/не выдерживает от 0 до 1 (МПа)
					Механическая прочность	выдерживает/не выдерживает -
1.283.	ГОСТ 3484.4; Физико- механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ;	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000	-	Механическая прочность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.284.	ГОСТ Р 52565, 9.1;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ);	27.12.10.110	-	Габаритные размеры	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)
					Зазоры	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)
					Присоединительные размеры	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000
					Размер	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)
1.285.	ГОСТ Р 52565, 9.1;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ);	27.12.10.110	-	Масса	соответствует/не соответствует от 0,02 до 5000 (кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.285.						
1.286.	ГОСТ Р 52565, 9.1;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ);	27.12.10.110	-	Состояние поверхности	соответствует/не соответствует -
1.287.	ГОСТ Р 52565, 8.2.2 е;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ);	27.12.10.110	-	Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Консервация	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.287.					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Упаковка	соответствует/не соответствует -
1.288.	ГОСТ Р 52565, 9.2;Физико-механические;измерения механических величин	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ);	27.12.10.110	-	Характеристики работы механизмов, механическая износостойкость (цикличность: В, О, ОВ, ВО, ОВО)	выдерживает/не выдерживает -
1.289.	ГОСТ Р 52565, 9.2;Физико-механические;Соппротивление	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ);	27.12.10.110	-	Соппротивление главной цепи выключателя	соответствует/не соответствует от 0 до 0,002 (Ом)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.289.					Сопротивление катушек управления	соответствует/не соответствует от 0,001 до 1000 (Ом)
1.290.	ГОСТ Р 52565, 9.2; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ);	27.12.10.110	-	Временные характеристики	соответствует/не соответствует от 0,0004 до 5,2 (с)
1.291.	ГОСТ Р 52565, 9.2.6; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ);	27.12.10.110	-	Работоспособность при совместном действии тяжения проводов и ветровой нагрузки	соответствует/не соответствует от 0 до 5000 (Н)
1.292.	ГОСТ Р 52565, 9.5; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные)	27.12.10.110	-	Время воздействия	соответствует/не соответствует от 0,01 до 10 (с)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.		(ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ);			Стойкость при сквозных токах короткого замыкания	соответствует/не соответствует от 0,05 до 36000 (А)
1.293.	ГОСТ Р 52565, 9.10; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ);	27.12.10.110	-	Временные характеристики	соответствует/не соответствует от 0,0004 до 5,2 (с)
					Механические оперирования (цикличность: В, О, ВО)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C) от 0 до 99 (%)
1.294.	ГОСТ Р 52565, 9.3; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ);	27.12.10.110	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.294.						
1.295.	ГОСТ Р 52565, 9.10.6;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ);	27.12.10.110	-	Степень защиты	соответствует/не соответствует от IP00 до IP44
1.296.	ГОСТ Р 52565, 7;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ);	27.12.10.110	-	Соответствие требованиям безопасности	соответствует/не соответствует -
1.297.	ГОСТ Р 52565, 9.3.4;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение	Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные)	27.12.10.110	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.297.	размеров, угол)	(ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ);				
1.298.	ГОСТ Р 52719, 10.1; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Габаритные размеры Присоединительные размеры Установочные размеры	соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм) соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм) соответствует/не соответствует от 0,05 до 10000 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.299.	ГОСТ Р 52719, 10.1; Конструктивное исполнение (экспертиза); Конструктивное исполнение (экспертиза)	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ);	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.300.	ГОСТ Р 52719, 9.3.2.8; Физико-механические; Весовые параметры (масса, плотность объем);	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	Масса	соответствует/не соответствует от 0,02 до 5000 (кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ);				
1.301.	ГОСТ Р 52719, 7;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы с жидким диэлектриком ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА ; Элементы балластные для газоразрядных ламп или	27.11.41;27.11.41.000; 27.11.42;27.11.42.000; 27.11.43;27.11.43.000; 27.11.50;27.11.50.130; 27.11.50.120	-	соответствие требованиям безопасности	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.		трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности ; Катушки индуктивности прочие ; Преобразователи электрические статические (ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ);				
1.302.	ГОСТ Р 52725, 9.2; Электрофизические измерения; Электрофизическ е измерения	Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ;	27.12.10;27.12.10.190; 27.12.10.150;27.12.10. 140;27.12.10.130;27.1 2.10.120;27.12.10.110	-	Классификационное напряжение	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 125000 (В)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ от 3 до 750 кВ);				
1.303.	ГОСТ Р 52725, 9.7;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители	27.12.10;27.12.10.190; 27.12.10.150;27.12.10. 140;27.12.10.130;27.1 2.10.120;27.12.10.110	-	Стандартный полный грозовой импульс	выдерживает/не выдерживает от 0 до 770 (кВ)
					Электрическая прочность	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ от 3 до 750 кВ);				
1.304.	ГОСТ Р 52725, 9.10;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители,	27.12.10;27.12.10.190; 27.12.10.150;27.12.10. 140;27.12.10.130;27.1 2.10.120;27.12.10.110	-	Изменение температуры	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.304.		короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ от 3 до 750 кВ);				
1.305.	ГОСТ Р 52725, 9.11.1- 9.11.6;Физико- механические;измерения механических величин	Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ;	27.12.10;27.12.10.190; 27.12.10.150;27.12.10. 140;27.12.10.130;27.1 2.10.120;27.12.10.110	-	Механическая прочность	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.305.		Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ от 3 до 750 кВ);				
1.306.	ГОСТ Р 52725, 9.14;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные ;	27.12.10;27.12.10.190; 27.12.10.150;27.12.10. 140;27.12.10.130;27.1 2.10.120;27.12.10.110	-	Прочность при транспортировании	выдерживает/не выдерживает от 0 до 8000 (кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.306.		Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ от 3 до 750 кВ);				
1.307.	ГОСТ Р 52725, 9.15;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакторы электропневматические и	27.12.10;27.12.10.190; 27.12.10.150;27.12.10. 140;27.12.10.130;27.1 2.10.120;27.12.10.110	-	Уровень частичных разрядов	соответствует/не соответствует от 0,005 до 1 (нКл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.307.		электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ от 3 до 750 кВ);				
1.308.	ГОСТ Р 52725, 9.17;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки ;	27.12.10;27.12.10.190; 27.12.10.150;27.12.10.140;27.12.10.130;27.12.10.120;27.12.10.110	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.308.		Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакты и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ от 3 до 750 кВ);				
1.309.	ГОСТ Р 52725, 9.18;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ ; Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1	27.12.10;27.12.10.190; 27.12.10.150;27.12.10. 140;27.12.10.130;27.1 2.10.120;27.12.10.110	-	Трекингостойкость	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.309.		кВ прочие, не включенные в другие группировки ; Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные ; Предохранители высоковольтные ; Разрядники высоковольтные ; Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения ; Выключатели, контакты и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ от 3 до 750 кВ);				
1.310.	ГОСТ Р 51321.2, 8.2.1;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;Нагрев	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Панели и прочие комплекты	27.12.31;27.12.31.000	-	Превышение температуры	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.310.		электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ);				
1.311.	СТО 56947007-29.060.10.117-2012, 5.1;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (Жесткая ошиновка ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ);	27.12.4;27.12.40	-	Комплектность	соответствует/не соответствует -
1.312.	СТО 56947007-29.060.10.117-2012, 5.2;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (Жесткая ошиновка ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ);	27.12.4;27.12.40	-	Визуальный обзор	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.313.	СТО 56947007-29.060.10.117-2012, 5.3;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (Жесткая ошиновка ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ);	27.12.4;27.12.40	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Соответствие рабочим чертежам	соответствует/не соответствует -
					контрольная сборка	соответствует/не соответствует -
1.314.	СТО 56947007-29.060.10.117-2012, 6;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;Нагрев	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (Жесткая ошиновка ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ);	27.12.4;27.12.40	-	Испытание на нагревание номинальным (длительно-допустимым) током	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)
1.315.	СТО 56947007-29.060.10.117-2012, 8;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или	27.12.4;27.12.40	-	Термическая устойчивость	выдерживает/не выдерживает -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.315.		регулирующей аппаратуры (Жесткая ошиновка ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ);				
1.316.	СТО 56947007-29.060.10.117-2012, 9.4.10-9.4.12; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (Жесткая ошиновка ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ);	27.12.4;27.12.40	-	Испытание внешней изоляции переменным напряжением на отсутствие видимой короны	выдерживает/не выдерживает от 0 до 95 (кВ)
1.317.	СТО 56947007-29.060.10.117-2012, 11; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (Жесткая ошиновка ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ);	27.12.4;27.12.40	-	Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C) от 0 до 99 (%)
1.318.	СТО 56947007-29.060.10.117-2012, 13; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (Жесткая ошиновка ОРУ и	27.12.4;27.12.40	-	Прочность при транспортировании	выдерживает/не выдерживает от 0 до 8000 (кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.318.		ЗРУ 110-500 кВ);				
1.319.	СТО 56947007-29.060.10.117-2012, 17; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (Жесткая ошиновка ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ);	27.12.4; 27.12.40	-	Прочность узлов присоединения гибких связей	соответствует/не соответствует -
1.320.	ГОСТ 6815, 6.1, 6.1а; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);	27.12.4; 27.12.40	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Размер	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.321.	ГОСТ 6815, 6.2, 6.2а;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);	27.12.4;27.12.40	-	Механическая прочность	соответствует/не соответствует -
1.322.	ГОСТ 6815, 6.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);	27.12.4;27.12.40	-	Характеристики контактных соединений	соответствует/не соответствует -
1.323.	ГОСТ 6815, 6.4;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ	27.12.4;27.12.40	-	Степень защиты	соответствует/не соответствует от IP00 до IP44

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.323.		МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);				
1.324.	ГОСТ 6815, 6.6; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);	27.12.4;27.12.40	-	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,02 до 10000 (мм)
					Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
					зазоры	- от 0,02 до 10000 (мм)
					Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.325.	ГОСТ 6815, 6.7; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);	27.12.4; 27.12.40	-	Адгезия лакокрасочного покрытия	соответствует/не соответствует -
					Качество лакокрасочных покрытий	соответствует/не соответствует -
1.326.	ГОСТ 6815, 6.9; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);	27.12.4; 27.12.40	-	Устойчивость к воздействию климатических факторов	выдерживает/не выдерживает от -70 до 155 (°C) от 0 до 99 (%)
1.327.	ГОСТ 6815, 6.10; Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность; Нагрев	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ	27.12.4; 27.12.40	-	Нагрев	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.327.		МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);				
1.328.	ГОСТ 6815, 6.12;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);	27.12.4;27.12.40	-	Стойкость к токам короткого замыкания	выдерживает/не выдерживает от 0.05 до 36000 (А)
1.329.	ГОСТ 6815, 6.13;Расчетный метод;расчетный метод	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);	27.12.4;27.12.40	-	Средняя наработка до отказа	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.330.	ГОСТ 6815, 6.14; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);	27.12.4;27.12.40	-	Электрическая проводимость	соответствует/не соответствует -
1.331.	ГОСТ 6815, 6.15, 6.16; Физико-механические; Весовые параметры (масса, плотность объем)	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры ; Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (ШИНОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В);	27.12.4;27.12.40	-	Масса	соответствует/не соответствует от 0,02 до 5000 (кг)
1.332.	ГОСТ Р 55190, 7.2, 7.5; Функциональные испытания систем и элементов конструкции; Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В	27.12.32;27.12.32.000	-	Функционирование	функционирует/не функционирует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.332.		МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ (КРУ) НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ); Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ;				
1.333.	ГОСТ Р 55190, 7.2, 7.5;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ (КРУ) НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ); Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ;	27.12.32;27.12.32.000	-	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -
1.334.	ГОСТ Р 55190, 7.2, 7.5;Электрофизические измерения;Электрофизическ и измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ	27.12.32;27.12.32.000	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.334.		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ (КРУ) НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ); Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ;				
1.335.	ГОСТ Р 55190, 10.1; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ (КРУ) НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ); Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ;	27.12.32; 27.12.32.000	-	Прочность при транспортировании	выдерживает/не выдерживает от 0 до 8000 (кг)
1.336.	ГОСТ Р 55190, 6.3, 6.4; Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность; Нагрев	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА	27.12.32; 27.12.32.000	-	Максимальная температура нагрева	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.336.		КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ (КРУ) НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ); Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ;			Температура	соответствует/не соответствует от 0 до 800 (°C)
					Электрическое сопротивление постоянному току	соответствует/не соответствует от 0,000001 до 300000 (Ом)
1.337.	ГОСТ Р 55190, 6.5;Электрофизические измерения;Электрофизически е измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ (КРУ) НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ); Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ;	27.12.32;27.12.32.000	-	Кратковременный выдерживаемый ток	выдерживает/не выдерживает от 0,0005 до 36000 (А)
					Пик выдерживаемого тока	соответствует/не соответствует от 0,0005 до 36000 (А)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.338.	ГОСТ Р 55190, 6.9.2; Функциональные испытания систем и элементов конструкции; Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ (КРУ) НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ); Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ;	27.12.32;27.12.32.000	-	Функционирование	функционирует/не функционирует -
1.339.	ГОСТ Р 55190, 6.9.3; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ (КРУ) НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ); Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ;	27.12.32;27.12.32.000	-	Непрерывность цепей защиты	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.340.	ГОСТ Р 55190, 6.9.4; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ (КРУ) НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ); Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ;	27.12.32;27.12.32.000	-	Рабочие характеристики вспомогательных контактов	соответствует/не соответствует -
1.341.	ГОСТ Р 55190, 6.9.5; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ (КРУ) НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ); Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ;	27.12.32;27.12.32.000	-	Устойчивость к воздействию факторов внешней среды	выдерживает/не выдерживает от -70 до +155 (°C) от 0 до 98 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.342.	ГОСТ Р 55190, 6.2; Электрофизические измерения; Электрофизически е измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ (КРУ) НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ); Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ;	27.12.32;27.12.32.000	-	Электрическая прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0 до 125 (кВ)
1.343.	ГОСТ Р 55190, 6.6; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ (КРУ) НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ); Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ;	27.12.32;27.12.32.000	-	Степень защиты	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.344.	ГОСТ Р 55190, 6.9, 6.12, 7.7, 7.9; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ (УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ (КРУ) НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ); Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ ;	27.12.32;27.12.32.000	-	Испытание механической (электромеханической) разрушающей силой	выдерживает/не выдерживает -

Генеральный директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

А.А. Бегунов

инициалы, фамилия уполномоченного лица