



ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»

ОКПД 2 27.11.42.000

Утвержден

1ГГ.671 241.009 РЭ-ЛУ

Трансформаторы напряжения незаземляемые

НОЛ.08

Руководство по эксплуатации

1ГГ.671 241.009 РЭ



Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения о назначении, конструкции, характеристиках трансформаторов напряжения незаземляемых НОЛ.08 (далее - «трансформаторы»), предназначенных для электроэнергетики, для атомных станций (АС) и указания, необходимые для правильной их эксплуатации.

## 1 Нормативные ссылки

1.1 В настоящем руководстве по эксплуатации использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.216-2011 ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий.

Общие требования

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия

ГОСТ 4751-73 Рым-болты. Технические условия

ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация.

Общие технические требования

ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические условия

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 28779-90 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания

ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации

ГОСТ 32137-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ CISPR 11-2017 Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы испытаний

ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты

РД 34.45-51-300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования

СТО 34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (от 15.12.2020 г. № 903н).

Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Шестое издание.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций

## 2 Требования безопасности

2.1 При проведении всех работ должны выполняться правила техники безопасности, действующие на предприятии, эксплуатирующем трансформаторы.

При подготовке к эксплуатации, при проведении технического обслуживания должны выполняться «Правила устройства электроустановок», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2.2 Требования безопасности при проверке трансформаторов - по ГОСТ 8.216.

2.3 Производство работ на трансформаторах без снятия напряжения с первичной обмотки не допускается.

### 3 Описание и работа трансформаторов

#### 3.1 Назначение трансформаторов

Трансформаторы предназначены для нужд электроэнергетики. Трансформаторы устанавливаются в комплектные распределительные устройства (КРУ), закрытые распределительные устройства (ЗРУ) и служат для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока частоты 50 Гц.

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150:

- У2 - трансформаторов НОЛ.08 - 3 (6, 10, 15); НОЛ.08.3 - 6 (10, 15); НОЛ.08 - 6 (10) М (МИ); НОЛ.08.3 - 6 (10) М (МИ).
- УХЛ1 - трансформаторов НОЛ.08 - 6 (10) М IV; НОЛ.08.3 - 6 (10) М IV.

Трансформаторы изготавливаются классов напряжения 3, 6, 10 и 15 кВ и предназначены для эксплуатации в следующих условиях:

- высота установки над уровнем моря - не более 1000 м;
- температура окружающего воздуха:
  - от минус 45 °С до плюс 50 °С - для трансформаторов климатического исполнения «У2» (с учетом превышения температуры воздуха внутри КРУ);
  - от минус 60 °С до плюс 55 °С - для трансформаторов климатического исполнения «УХЛ1»;
- относительная влажность воздуха до 100 % при 25 °С;
- давление воздуха согласно нормам ГОСТ 15543.1;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия, металлы и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150);
- отсутствие непосредственного воздействия солнечной радиации;
- рабочее положение трансформаторов в пространстве - любое.

Трансформаторы предназначены для эксплуатации в электроустановках, подвергающихся воздействию грозových перенапряжений при обычных мерах грозозащиты, и имеют нормальную изоляцию уровня «б» по ГОСТ 1516.3 класса нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865 и класса воспламеняемости FH (ПГ) 1 по ГОСТ 28779.

Трансформаторы соответствуют группе условий эксплуатации М6 по ГОСТ 30631. Трансформаторы сейсмостойки при воздействии землетрясений интенсивностью 8 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м.

Трансформаторы соответствуют требованиям устойчивости к электромагнитным помехам при воздействии магнитного поля промышленной частоты по ГОСТ IEC 61000-4-8, установленным для группы исполнения IV по ГОСТ 32137.

Трансформаторы удовлетворяют нормам промышленных радиопомех, установленным в ГОСТ CISPR 11, класс А, группа 1.

Трансформаторы, предназначенные для поставки на АС, соответствуют классу безопасности 2 (по согласованию с заказчиком), 3, 4 по НП-001-15 и II категории сейсмостойкости по НП-031-01.

### 3.2 Технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблицах 1, 2, 3 и 4.

Таблица 1

| Наименование параметра                                                                                                | Значение для исполнения |                              |                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                                       | НОЛ.08-3                | НОЛ.08-6                     | НОЛ.08-10                 | НОЛ.08-15 |
| Класс напряжения, кВ                                                                                                  | 3                       | 6                            | 10                        | 15        |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ                                                                                     | 3,6                     | 7,2                          | 12                        | 17,5      |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В                                                                           | 3000<br>3300            | 6000<br>6300<br>6600<br>6900 | 10000<br>11000            | 15000     |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки, В                                                                           | 100 или 110*            |                              |                           |           |
| Класс точности по ГОСТ 1983                                                                                           | 0,2**; 0,5; 1; 3        |                              |                           |           |
| Номинальная мощность***, В·А, с коэффициентом мощности активно - индуктивной нагрузки cos φ = 0,8 в классах точности: |                         |                              |                           |           |
| 0,2                                                                                                                   | 10; 15                  | 10; 15; 25;<br>30            | 10; 15; 25;<br>30; 50     | 50        |
| 0,5                                                                                                                   | 10; 15; 30              | 10; 15; 25;<br>30; 50        | 10; 15; 25;<br>30; 50; 75 | 75        |
| 1                                                                                                                     | 50                      | 75                           | 150                       | 150       |
| 3                                                                                                                     | 75                      | 200                          | 300                       | 300       |
| Предельная мощность вне класса точности, В·А                                                                          | 160                     | 400                          | 630                       | 630       |
| Предельный допустимый длительный первичный ток, А                                                                     | 0,08                    | 0,11                         | 0,10                      | 0,04      |
| Схема и группа соединения обмоток                                                                                     | 1/1-0                   |                              |                           |           |
| Номинальная частота, Гц                                                                                               | 50                      |                              |                           |           |
| Примечания                                                                                                            |                         |                              |                           |           |
| 1 * Только для трансформаторов с номинальным напряжением первичной обмотки 6600 В и 11000 В.                          |                         |                              |                           |           |
| 2 ** Только для трансформаторов с номинальным напряжением вторичной обмотки 100 В и одним классом точности.           |                         |                              |                           |           |
| 3 *** Номинальная мощность оговаривается при заказе.                                                                  |                         |                              |                           |           |
| 4 Для коммерческого учета электроэнергии трансформаторы изготавливаются с одним классом точности 0,2 или 0,5.         |                         |                              |                           |           |

Таблица 2

| Наименование параметра                                                                                                                                 | Значение для исполнения |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                        | НОЛ.08.3-6              | НОЛ.08.3-10 | НОЛ.08.3-15 |
| Класс напряжения, кВ                                                                                                                                   | 6                       | 10          | 15          |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ                                                                                                                      | 7,2                     | 12          | 17,5        |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В                                                                                                            | 6000                    | 10000       | 15000       |
| Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В                                                                                                   | 100                     |             |             |
| Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В                                                                                             | 100 - 220               |             |             |
| Класс точности по ГОСТ 1983                                                                                                                            | 0,2; 0,5; 1; 3          |             |             |
| Номинальная мощность, В·А, основной вторичной обмотки с коэффициентом мощности активно - индуктивной нагрузки $\cos \varphi = 0,8$ в классах точности: |                         |             |             |
| 0,2                                                                                                                                                    | 5                       | 10          | 30          |
| 0,5                                                                                                                                                    | 30                      | 40          | 50          |
| 1                                                                                                                                                      | 75                      | 75          | 75          |
| 3                                                                                                                                                      | 150                     | 200         | 300         |
| Допустимое отклонение напряжения дополнительной вторичной обмотки от номинального, %                                                                   | $\pm 0,5$               |             |             |
| Номинальная мощность, В·А, дополнительной вторичной обмотки с коэффициентом мощности активно - индуктивной нагрузки $\cos \varphi = 0,8$               | 20                      |             |             |
| Предельная мощность вне класса точности, В·А                                                                                                           | 400                     |             |             |
| Схема и группа соединения обмоток                                                                                                                      | 1/1/1-0-0               |             |             |
| Номинальная частота, Гц                                                                                                                                | 50                      |             |             |

Таблица 3

| Наименование параметра                                                                                                                                | Значение для исполнения                  |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       | НОЛ.08-6М<br>НОЛ.08-6МИ*<br>НОЛ.08-6М IV | НОЛ.08-10М<br>НОЛ.08-10МИ*<br>НОЛ.08-10М IV |
| Класс напряжения, кВ                                                                                                                                  | 6                                        | 10                                          |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ                                                                                                                     | 7,2                                      | 12                                          |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В                                                                                                           | 6000                                     | 10000                                       |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки, В                                                                                                           | 100                                      |                                             |
| Класс точности по ГОСТ 1983                                                                                                                           | 0,2; 0,5; 1; 3                           |                                             |
| Номинальная мощность, В·А, с коэффициентом мощности активно - индуктивной нагрузки cos φ = 0,8 в классах точности:<br>0,2<br>0,5<br>1<br>3            | 20<br>30**, 50<br>75<br>150              | 30<br>30**, 50<br>75<br>200                 |
| Предельная мощность вне класса точности, В·А                                                                                                          | 400                                      |                                             |
| Предельный допустимый длительный первичный ток, А                                                                                                     | 0,07                                     | 0,04                                        |
| Расчетное напряжение короткого замыкания, %, для класса точности 0,5 при нагрузке, В·А:<br>30<br>50                                                   | 0,20**<br>0,30                           | 0,23**<br>0,38                              |
| Схема и группа соединения обмоток                                                                                                                     | 1/1-0                                    |                                             |
| Номинальная частота, Гц                                                                                                                               | 50                                       |                                             |
| Примечания<br>1 * Трансформаторы с инверсным расположением выводов первичной обмотки.<br>2 ** Для трансформаторов НОЛ.08-6 (10) М и НОЛ.08-6 (10) МИ. |                                          |                                             |

Таблица 4

| Наименование параметра                                                                                                                                                                                                     | Значение для исполнения                        |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            | НОЛ.08.3-6М,<br>НОЛ.08.3-6МИ<br>НОЛ.08.3-6М IV | НОЛ.08.3-10М,<br>НОЛ.08.3-10МИ<br>НОЛ.08.3-10М IV |
| Класс напряжения, кВ                                                                                                                                                                                                       | 6                                              | 10                                                |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ                                                                                                                                                                                          | 7,2                                            | 12                                                |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В                                                                                                                                                                                | 6000                                           | 10000                                             |
| Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В                                                                                                                                                                       | 100                                            |                                                   |
| Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В                                                                                                                                                                 | 100                                            |                                                   |
| Допустимое отклонение напряжения дополнительной вторичной обмотки от номинального, %                                                                                                                                       | $\pm 0,5$                                      |                                                   |
| Класс точности по ГОСТ 1983                                                                                                                                                                                                | 0,2; 0,5; 1; 3                                 |                                                   |
| Номинальная мощность, В·А, основной вторичной обмотки с коэффициентом мощности активно - индуктивной нагрузки $\cos \varphi = 0,8$ в классах точности (при одновременном использовании основной и дополнительной обмоток): |                                                |                                                   |
| 0,2                                                                                                                                                                                                                        | 5                                              | 10                                                |
| 0,5                                                                                                                                                                                                                        | 30                                             | 40                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                          | 75                                             | 75                                                |
| 3                                                                                                                                                                                                                          | 150                                            | 200                                               |
| Номинальная мощность, В·А, дополнительной вторичной обмотки с коэффициентом мощности активно - индуктивной нагрузки $\cos \varphi = 0,8$                                                                                   | 20                                             |                                                   |
| Предельная мощность вне класса точности, В·А                                                                                                                                                                               | 400                                            |                                                   |
| Предельный допустимый длительный первичный ток, А                                                                                                                                                                          | 0,07                                           | 0,04                                              |
| Расчетное напряжение короткого замыкания, %, при нагрузке для класса точности 0,5                                                                                                                                          | 0,79                                           | 0,85                                              |
| Схема и группа соединения обмоток                                                                                                                                                                                          | 1/1/1-0-0                                      |                                                   |
| Номинальная частота, Гц                                                                                                                                                                                                    | 50                                             |                                                   |

### 3.3 Устройство

Трансформаторы выполнены однофазными двухобмоточными или трехобмоточными с незаземляемыми выводами.

Магнитопровод стержневого типа, намотан из холоднокатаной электротехнической стали, разрезной. Обмотки расположены на магнитопроводе концентрически. Внутри расположена вторичная обмотка. Первичная обмотка состоит из двух секций, соединенных между собой. Поверх каждой секции уложены экраны, которые соединены с высоковольтными выводами. Экраны служат для повышения электрической прочности трансформатора при воздействии на него грозовых импульсов напряжения. Вторичная обмотка предназначена для измерения, учета электроэнергии и питания цепей защиты. Дополнительная вторичная обмотка трансформаторов НОЛ.08.3-6(10)М предназначена для питания цепей собственных нужд.

Обмотки с магнитопроводом залиты изоляционным компаундом, создающим монолитный блок, который обеспечивает электрическую прочность изоляции и защиту обмоток от механических повреждений и проникновения влаги.

Подключение к высоковольтным выводам первичной обмотки «А» и «Х» производится через контакты с резьбой М10, расположенные на верхней поверхности трансформаторов. Подключение к выводам вторичной обмотки производится через контакты с резьбой М6, расположенные на торце трансформаторов.

На опорной поверхности трансформаторов расположены четыре резьбовых отверстия с резьбой М10, которые служат для крепления трансформаторов на месте установки и заземления магнитопровода.

На опорной поверхности трансформаторов НОЛ.08-6(10)М, НОЛ.08.3-6(10)М установлена плита с установочными отверстиями. Плита в процессе эксплуатации должна быть заземлена.

Табличка с техническими данными трансформаторов расположена внизу на одной из сторон трансформаторов.

Габаритные, установочные, присоединительные размеры, масса и принципиальная электрическая схема трансформаторов приведены в приложениях А, Б и В.

### 3.4 Маркировка

Маркировка выводов трансформаторов рельефная, расположена на литом блоке и выполнена при заливке трансформаторов компаундом в форму.

Выводы имеют следующую маркировку:

- высоковольтные выводы первичной обмотки - «А» и «Х»;
- выводы вторичной обмотки - «а» и «х»;
- выводы основной вторичной обмотки - «а<sub>1</sub>» и «х<sub>1</sub>» (для трансформаторов НОЛ.08.3-6 (10, 15); НОЛ.08.3-6 (10) М (МИ); НОЛ.08.3-6 (10) М IV);
- выводы дополнительной вторичной обмотки - «а<sub>2</sub>» и «х<sub>2</sub>» (для трансформаторов НОЛ.08.3-6 (10, 15); НОЛ.08.3-6 (10) М (МИ); НОЛ.08.3-6 (10) М IV);
- контактная площадка для заземления плиты - «».

На трансформаторах имеется табличка технических данных с указанием основных технических характеристик.

## 4 Эксплуатация трансформаторов

### 4.1 Подготовка трансформаторов к эксплуатации

По прибытии на место установки осуществить разгрузку и распаковку трансформаторов.

Произвести внешний осмотр трансформаторов для проверки отсутствия трещин и сколов изоляции, коррозии на металлических деталях.

Перед установкой трансформаторы тщательно протереть сухой ветошью для удаления пыли, грязи и влаги.

Трансформаторы установить на опорные конструкции. Место для установки должно обеспечивать удобный доступ к клеммникам выводов вторичной обмотки.

Подвести кабель к выводам вторичной обмотки и произвести необходимые электрические соединения, предварительно очистив все контактные поверхности от загрязнений сухой ветошью.

При монтаже и подключении трансформаторов следует соблюдать требования ГОСТ 10434 для контактных соединений по моменту затяжки в соответствии с таблицей 4а.

Таблица 4а

| Диаметр резьбы, мм | Крутящий момент, Н·м                                    |                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                    | Болтов и винтов для контактных электрических соединений | Болтов для крепления трансформатора |
| M4                 | 1,2±0,2                                                 | -                                   |
| M6                 | 2,5±0,5                                                 | 2,5±0,5                             |
| M8                 | 22±1,5                                                  | 15±1,5                              |
| M10                | 30±1,5                                                  | 20±1,5                              |
| M12                | 40±2                                                    | 25±3                                |

Перед вводом в эксплуатацию трансформаторы должны быть подвергнуты испытаниям в объеме, установленном предприятием-изготовителем КРУ и нормативной документацией на КРУ в соответствии с разделом «Техническое обслуживание» настоящего РЭ.

Методы испытаний трансформаторов должны соответствовать ГОСТ 1983.

Пломбирование выводов вторичной измерительной обмотки производится после монтажа вторичных соединений уполномоченной на это службой.

### 4.2 Эксплуатационные ограничения

Эксплуатация трансформаторов должна производиться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (ПТЭ) при следующих ограничениях:

- наибольшее рабочее напряжение и номинальные мощности не должны превышать значений, указанных в таблицах 1, 2, 3 и 4;

- предельный допустимый длительный ток первичной обмотки не должен превышать значений, указанных в таблицах 1, 2, 3 и 4;
- значения механических внешних воздействующих факторов не должны превышать установленных ГОСТ 30631 для группы условий эксплуатации М6;
- качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144.

Наименьшие допустимые расстояния между трансформаторами, а также между трансформаторами и заземляемыми частями КРУ (от залитых катушек трансформаторов в свету) должны быть для классов напряжения:

- |         |        |
|---------|--------|
| - 3 кВ  | 15 мм; |
| - 6 кВ  | 25 мм; |
| - 10 кВ | 35 мм; |
| - 15 кВ | 40 мм. |

## 5 Поверка трансформаторов

5.1 Трансформаторы напряжения поверяются в соответствии с ГОСТ 8.216. Интервал между поверками 16 лет.

Для Республики Казахстан межповерочный интервал 8 лет.

## 6 Техническое обслуживание

6.1 При техническом обслуживании следует соблюдать требования, указанные в разделе «Требования безопасности» настоящего РЭ.

6.2 Работы по техническому обслуживанию следует проводить в сроки, установленные в ПТЭ и ПТЭЭП. При отсутствии в ПТЭ и ПТЭЭП таких указаний, сроки устанавливает техническое руководство предприятия, эксплуатирующего трансформаторы.

При техническом обслуживании проводятся следующие работы:

- очистка трансформатора от пыли и грязи сухой ветошью, не оставляющей ворса;
- внешний осмотр трансформатора с целью проверки отсутствия на поверхности изоляции трещин и сколов;
- проверка крепления трансформатора;
- проверка надежности контактных соединений;
- испытания, объем и нормы которых, установлены РД 34.45-51-300-97, СТО 34.01-23.1-001-2017.

Методы испытаний – в соответствии с ПТЭ и ПТЭЭП с учетом дополнительных указаний настоящего РЭ.

6.3 Указания и рекомендации по методам проведения испытаний трансформаторов и оценке их результатов:

- измерение сопротивления обмоток постоянному току. Измерение производится прибором, имеющим класс точности не ниже 0,5. Измеренное значение сопротивления не должно отличаться от указанного в паспорте более чем на  $\pm 10 \%$ ;

- измерение сопротивления изоляции первичной обмотки. Измерение производится мегаомметром на 2500 В, при этом напряжение прикладывается между соединенными вместе и изолированными от земли выводами «А» и «Х» и соединенными вместе заземленными выводами вторичной обмотки. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1000 МОм;

- измерение сопротивления изоляции вторичной обмотки. Измерение производится мегаомметром на 1000 В, при этом напряжение прикладывается между вторичной обмоткой и крепежными втулками. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1000 МОм;

- измерение тока холостого хода. Измерение производить с помощью вольтметра и амперметра со стороны вторичной обмотки при напряжении, равном 1,2 номинального. Измеренное значение не должно отличаться от указанного в паспорте более чем на  $\pm 10 \%$ ;

- испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки индуктированным напряжением частотой 400 Гц в течение 15 секунд в соответствии с таблицей 5. Трансформатор должен возбуждаться со стороны вторичной обмотки.

Таблица 5

| Класс напряжения, кВ | Номинальное напряжение первичной обмотки, В | Испытательное напряжение, кВ |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 3                    | 3000                                        | 6,0                          |
|                      | 3300                                        | 6,6                          |
| 6                    | 6000                                        | 12,0                         |
|                      | 6300                                        | 12,6                         |
|                      | 6600                                        | 13,2                         |
|                      | 6900                                        | 13,8                         |
| 10                   | 10000                                       | 20,0                         |
|                      | 11000                                       | 22,0                         |
| 15                   | 15000                                       |                              |

Примечание - При отсутствии источника напряжения повышенной частоты 400 Гц испытание трансформатора допускается проводить напряжением 1,3 номинального при частоте 50 Гц приложенным к выводам «А» и «Х» от постороннего источника в соответствии с таблицей 6 в течение 1 минуты.

Таблица 6

| Класс напряжения, кВ | Номинальное напряжение первичной обмотки, В | Испытательное напряжение, кВ |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 3                    | 3000                                        | 3,9                          |
|                      | 3300                                        | 4,3                          |
| 6                    | 6000                                        | 7,8                          |
|                      | 6300                                        | 8,2                          |
|                      | 6600                                        | 8,6                          |
|                      | 6900                                        | 9,0                          |
| 10                   | 10000                                       | 13,0                         |
|                      | 11000                                       | 14,3                         |
| 15                   | 15000                                       |                              |

- испытание электрической прочности изоляции одноминутным приложенным напряжением промышленной частоты 50 Гц:
  - между вторичной обмоткой и магнитопроводом – 3 кВ;
  - между первичной обмоткой и вторичной обмоткой, соединенной с магнитопроводом. Испытательные напряжения указаны в таблице 7.

Таблица 7

| Класс напряжения, кВ | Испытательное напряжение, кВ |
|----------------------|------------------------------|
| 3                    | 21,6                         |
| 6                    | 28,8                         |
| 10                   | 37,8                         |
| 15                   |                              |

При этом обмотки должны быть закорочены.

6.4 По усмотрению предприятия, эксплуатирующего трансформаторы, объем работ по техническому обслуживанию может быть сокращен.

6.5 Трансформаторы неремонтопригодны. При несоответствии технических параметров трансформаторов настоящему РЭ, трансформаторы необходимо заменить.

## 7 Требования к подготовке персонала

7.1 Установка трансформаторов должна проводиться под руководством и наблюдением инженерно-технических работников рабочими, обученными выполнению необходимых операций и имеющими квалификационный разряд не ниже 3.

7.2 При техническом обслуживании трансформаторов и проведении испытаний работы должны проводиться обученным персоналом, прошедшим специальную подготовку и стажировку и допущенным к проведению испытаний в действующей электроустановке.

Бригада, проводящая техническое обслуживание и испытание, должна состоять не менее чем из двух человек, из которых производитель работ должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные члены бригады не ниже III.

## 8 Упаковка. Хранение

8.1 Хранение и складирование трансформаторов должно производиться в закрытых помещениях в упаковке или без нее.

При хранении трансформаторов без упаковки должны быть приняты меры против возможных повреждений.

8.2 Хранение трансформаторов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150:

- 5 - для трансформаторов климатического исполнения «У2»;
- 8 - для трансформаторов климатического исполнения «УХЛ1».

8.3 Срок защиты трансформаторов консервационной смазкой, нанесенной на предприятии-изготовителе, составляет три года. Срок исчисляется от даты консервации, указанной в паспорте на изделие.

По истечении указанного срока металлические части подлежат переконсервации с предварительным удалением старой консервационной смазки. Консервацию проводить по ГОСТ 9.014 маслом К-17 ГОСТ 10877 или другим консервантом из предусмотренных ГОСТ 23216.

## 9 Транспортирование

9.1 Транспортирование трансформаторов возможно любым закрытым видом транспорта и на любые расстояния в условиях транспортирования Ж согласно ГОСТ 23216.

9.2 Допускается транспортирование трансформаторов без упаковки в контейнерах и в закрытых автомашинах.

9.3 Климатические факторы при транспортировании должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150:

- 5 - для трансформаторов климатического исполнения «У2»;
- 9 - для трансформаторов климатического исполнения «УХЛ1».

9.4 При транспортировании трансформаторы в упаковке или без нее должны быть предохранены от падений и ударов.

9.5 Транспортирование в самолетах должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

9.6 Подъем и перемещение трансформаторов осуществлять при помощи рым-болтов с резьбой М10 ГОСТ 4751, ввернув их в высоковольтные контакты выводов «А» и «Х» трансформаторов. Рым-болты в комплект поставки не входят.

9.7 При проведении такелажных работ необходимо принять меры против возможного повреждения поверхности трансформаторов.

## 10 Утилизация

10.1 При транспортировании, хранении, эксплуатации, испытании и утилизации трансформаторы не представляют вреда для окружающей среды и здоровья человека.


10.2 После окончания срока службы трансформаторы подлежат списанию и утилизации.

10.3 При утилизации должны быть выполнены следующие рекомендации:

- металлические составные части трансформаторов (медь, сталь электротехническая и конструкционная), высвобожденные механическим путем, должны быть сданы на предприятия по переработке цветных и черных металлов;
- фрагменты литой изоляции, картон и другие изоляционные материалы должны быть отправлены на полигон твердых бытовых отходов.

Приложение А  
(обязательное)

Габаритные, установочные, присоединительные размеры, масса и принципиальная электрическая схема трансформаторов напряжения НОЛ.08



## Приложение Б (обязательное)

Габаритные, установочные, присоединительные размеры, масса и принципиальная электрическая схема трансформаторов напряжения НОЛ.08-6(10)М

Рисунок Б.1 Общий вид трансформатора  
НОЛ.08-6(10)М





Рисунок Б.2 Расположение  
низковольтных вводов  
НОЛ.08.3-6(10)М




Рисунок Б.3 Расположение высоко-  
вольтных вводов НОЛ.08-6(10)М  
(остальное см. рис. Б.1)





Рисунок Б.4 Принципиальная  
электрическая схема  
трансформатора  
напряжения НОЛ.08-6(10)М

Масса - 24 кг тах




Рисунок Б.5 Принципиальная  
электрическая схема  
трансформатора  
напряжения НОЛ.08.3-6(10)М

## Приложение В (обязательное)

Габаритные, установочные, присоединительные размеры, масса и принципиальная электрическая схема трансформаторов напряжения НОЛ.08-6(10)М IV




Рисунок В.1 Общий вид трансформаторов  
НОЛ.08-6(10)М IV

Рисунок В.2 Принципиальная электрическая  
схема трансформаторов НОЛ.08-6(10)М IV

Рисунок В.3 Расположение низковольтных  
выводов НОЛ.08-6(10)М IV  
(остальное см. рисунок В.1)

Рисунок В.4 Принципиальная электрическая  
схема трансформаторов НОЛ.08-6(10)М IV

Масса – 24 кг max